



ZERTIFIKAT

QNG Ready

Kährs 3-Schicht Parkett Original

Parkett - Boden



Kährs Parkett Deutschland GmbH &
Co. KG
Konrad-Adenauer-Str. 15
72072 Tübingen

Dieses Produkt wurde durch das Sentinel Haus Institut geprüft, bewertet und freigegeben. Es erfüllt die Kriterien für Schadstoffvermeidung in Baumaterialien (Anhangsdokument 3.1.3) vorgegeben durch das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG).

Position laut Anhangsdokument 3.1.3

2.3 Mehrschichtiges Holzparkett, Bambusbeläge und Bodenbeläge auf Holzwerkstoff-Trägerplatten

Das QNG ready Siegel des Sentinel Haus Instituts kennzeichnet Produkte, welche für die KfW-Förderung „Klimafreundliches Wohngebäude/ Nichtwohngebäude“ qualifiziert sind.

Dieses Produkt ist im Portal für das gesunde und nachhaltige Betrieben, Bauen, Sanieren und Renovieren von Gebäuden gelistet.

Peter Bachmann
Geschäftsführer und Gründer
Freiburg, den 16.10.2023





Anlage zum Zertifikat

Betrachtung nach QNG Anhangsdokument 3.1.3
Schadstoffvermeidung in Baumaterialien (Version 1.3)

Produktname:	Kährs 3-Schicht Parkett Original
Hersteller:	Kährs Parkett Deutschland GmbH & Co. KG
Position & Bauproduktgruppe:	2.3 Mehrschichtiges Holzparkett, Bambusbeläge und Bodenbeläge auf Holzwerkstoff-Trägerplatten
Betrachtete Stoffe:	VOC / Emissionen / gefährliche Stoffe
Regelwerk/Bezugsnorm:	MVV TB
QNG-Anforderungen	Einhaltung AgBB-Schema; Geräuchertes Holz:
Schadstoffvermeidung:	Ammoniak 28d $\leq 0,10 \text{ mg/m}^3$
Nachweis:	Nachweis Einhaltung AgBB-Schema über Emissionsprüfbericht Eurofins Nr. 392-2022-00430701_A_EN vom 10.11.2022. Nachweis Einhaltung Ammoniak 28d $\leq 0,10 \text{ mg/m}^3$ für geräuchertes Holz über Emissionsprüfbericht Eurofins Nr. 392-2019-00508202_I_EN vom 12.02.2020.

Ausgestellt am 16.10.2023

Vollständige Kriterien abrufbar unter www.sentinel-haus.de/de/Sentinel-Haus/Qualitäten/Qualitätskriterien

