

Shrink-Kon®

RATINGS: 600V MAX. / 125° C / MIL STD 23053/5, CLASS 1
 VALEUR NOMINALE: 600V MAX. / 125° C / NORMES MIL 23053/5, CLASSE 1
 VALOR NOMINAL: 600V MÁX. / 125° C / NORMAS MIL 23053/5, CLASE 1



INSTRUCTIONS:

1. Select proper size. The tubing recovered diameter must be less than the diameter of the area to be insulated, and the expanded diameter must be able to pass over the existing insulation.
2. Cut tubing to length, allowing for a minimum overlap of 1/4" over the existing insulation on each side of the splice.
3. Slide the tubing over the existing insulation and out of the way. Make the splice in desired fashion. If soldered or brazed, allow to cool.
4. Slide the tubing over the center of splice, with equal overlap on both sides.
5. Apply heat evenly over the length and outer diameter of the tubing, until it is evenly shrunk and conforms to the shape of the splice. Allow to cool before applying physical stress.
6. Recommended heat source is WT1400 heat gun.

DO NOT STORE IN AREAS WHERE TEMPERATURES MAY EXCEED 100°F
 NE PAS ENTREPOSER DANS DES ENDROITS OÙ LA TEMPÉRATURE PEUT DÉPASSER 38°C
 NO GUARDAR EN LUGARES DONDE LA TEMPERATURA PUEDA EXCEDER LOS 38°C

⚠ WARNING – ATTENTION – ADVERTENCIA ⚠
RISK OF SHOCK, DISCONNECT POWER BEFORE INSTALLATION.
RISEK DE CHOC ÉLECTRIQUE, DÉCONNECTER L'ALIMENTATION AVANT L'INSTALLATION.
RIESGO DE ELECTROCUCIÓN. DESCONECTE LA ALIMENTACIÓN ANTES DE LA INSTALACIÓN

INSTRUCTIONS:

1. Choisir les dimensions appropriées de gaine isolante. Le diamètre de l'espace recouvert d'isolant doit être inférieur au diamètre de l'espace à isoler, et l'espace réservé à l'isolant expansé doit être d'un diamètre qui permet de passer sur l'isolation existante.
2. Couper la gaine à la longueur requise et prévoir un chevauchement minimum de 1/4 po sur l'isolation existante, de chaque côté de l'épissure.
3. Glisser la gaine extérieure sur l'isolation existante pour qu'elle ne gêne pas le travail à effectuer. Épissure de la façon désirée. Laisser refroidir si la gaine est soudée ou brasée.
4. Glisser la gaine au centre de l'épissure, en laissant un chevauchement égal de chaque côté.
5. Chauffer uniformément sur toute la longueur et le diamètre extérieur de la gaine, jusqu'à ce que la gaine rétrécisse uniformément et épouse la forme de l'épissure. Laisser refroidir avant d'exercer une tension physique.
6. Source de chaleur recommandée: pistolet thermique WT1400.

CATALOG NUMBER:
 NUMÉRO DE CATALOGUE:
 NÚMERO DE CATÁLOGO:
HS-KIT

Thomas & Betts

INSTRUCCIONES:

1. Elegir las dimensiones apropiadas del manguito aislante. El diámetro del espacio recubierto con el aislante deberá ser inferior al diámetro del espacio que se debe aislar, y el espacio reservado para el aislante expandido deberá tener un diámetro que permita pasar sobre la aislación existente.
2. Cortar el manguito a la longitud requerida y preveer un traslapo mínimo de 1/4 pulg. Sobre la aislación existente, de cada lado del empalme.
3. Deslizar el manguito exterior sobre la aislación existente para que no moleste al trabajar. Empalmar como se desee. Dejar enfriar, si el manguito va empalmado con soldadura blanda o fuerte.
4. Deslizar el manguito por encima del centro del empalme, dejando un traslapo igual de cada lado.
5. Calentar en forma uniforme todo el largo y el diámetro exterior del manguito, hasta que se encoja y adapta a la forma del empalme. Dejar enfriar antes de ejercer una fuerza física.
6. Fuente térmica recomendada: pistola térmica wt1400.

EXPANDED ISOLATION EXPANSÉE AISLACIÓN EXPANDIDA	Ø 3/16 inch 4.76 mm	EXPANDED ISOLATION EXPANSÉE AISLACIÓN EXPANDIDA	Ø 1/4 inch 6.35 mm	EXPANDED ISOLATION EXPANSÉE AISLACIÓN EXPANDIDA	Ø 3/8 inch 9.57 mm	EXPANDED ISOLATION EXPANSÉE AISLACIÓN EXPANDIDA	Ø 1/2 inch 12.70 mm	EXPANDED ISOLATION EXPANSÉE AISLACIÓN EXPANDIDA	Ø 3/4 inch 19.05 mm	EXPANDED ISOLATION EXPANSÉE AISLACIÓN EXPANDIDA	Ø 1 inch 25.40 mm
RECOVERED ISOLATION RECOUVERTE AISLACIÓN RECUBIERTA	Ø 3/32 inch 2.38 mm	RECOVERED ISOLATION RECOUVERTE AISLACIÓN RECUBIERTA	Ø 1/8 inch 3.18 mm	RECOVERED ISOLATION RECOUVERTE AISLACIÓN RECUBIERTA	Ø 3/16 inch 4.76 mm	RECOVERED ISOLATION RECOUVERTE AISLACIÓN RECUBIERTA	Ø 1/4 inch 6.35 mm	RECOVERED ISOLATION RECOUVERTE AISLACIÓN RECUBIERTA	Ø 3/8 inch 9.53 mm	RECOVERED ISOLATION RECOUVERTE AISLACIÓN RECUBIERTA	Ø 1/2 inch 12.70 mm
RESTOCK WITH RÉAPPROVISIONNER AVEC REAPROVISIONAR CON	RESTOCK WITH RÉAPPROVISIONNER AVEC REAPROVISIONAR CON		RESTOCK WITH RÉAPPROVISIONNER AVEC REAPROVISIONAR CON		RESTOCK WITH RÉAPPROVISIONNER AVEC REAPROVISIONAR CON		RESTOCK WITH RÉAPPROVISIONNER AVEC REAPROVISIONAR CON		RESTOCK WITH RÉAPPROVISIONNER AVEC REAPROVISIONAR CON		
	CPO187-0-6		CPO250-0-6		CPO375-0-6		CPO500-0-6		CPO750-0-6		CPO1000-0-6