


Plomberie utile Manchettes mâles réparation


Références : ZFF - ZHH - ZJJ - ZTT - ZVV - ZXX



Excentrée



Concentrique



Référence	ØD Femelle	Ød Mâle	Dimensions (mm)	
			L1	L
ZFF	32	25	23	53,5
ZHH	40	33	27	62
ZJJ	50	43	32	71,5
ZTT	100*	93	57	117
ZVV	110	103	61	126
ZXX	125	118	61	126

Autres Ø nous contacter

*Disponible en blanc, voir tarif sanitaire

■ FONCTION :

- Elles permettent le raccordement de deux tubes de même diamètre, sans emboîture femelle, ceci, dans les cas où il est impossible d'utiliser un manchon femelle / femelle à coller.

■ DESCRIPTION :

- Extrémité mâle pour emboîture dans tube PVC NFMe / Nfe non prém manchonné :
*Ø 32, 40, 50 (emboiture excentrée)
*100, 110, 125 (emboiture concentrique)
- Extrémité femelle Ø 32, 40, 50, 100, 110, 125 pouvant recevoir un tube PVC NFMe / Nfe Ø 32, 40, 50, 100, 110, 125.
- Bourrelet et chanfrein permettant une pose facile.
- Emboiture mâle excentrée en Ø32, 40, 50 : technologie facilitant le repositionnement des tubes.

■ MISE EN OEUVRE :

- Couper le tube ou l'emboiture endommagée en prenant soin de le chanfreiner à l'intérieur
- Réaliser un premier montage des pièces à « blanc » sans collage afin de positionner et repérer les entraxes nécessaires
- Poncer l'emboiture mâle de la manchette avant de décaper et appliquer la colle sur l'emboiture à l'intérieur du tube



■ QUALITE - ENVIRONNEMENT :



AVRIL 2015