

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Opale - capot + porte pour panneau de contrôle 1P - opaque

OPL13418

! La production de ce produit a été arrêtée le: 31 juillet 2016

! Fin de service le: 31 décembre 2017

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial : Arrêt de commercialisation

### Principales

Gamme	Opale
Gamme de produit	Opale
Type de produit ou équipement	Porte
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'enveloppe
Emplacement de montage	Panneau de raccordements entrants

### Complémentaires

Type de face avant	Opaque
Sens d'ouverture de la porte	Réversible
Nombre total de modules de 18 mm	13
Normes	EN 60695-2-11
Certifications du produit	EDF
Matière du coffret	PS
Tenue au feu	750 °C
Degré de protection IP	IP40 se conformer à EN 60529
Tenue aux chocs IK	IK07 se conformer à EN 50102
Poids du produit	0,8 kg
Largeur	250 mm
Hauteur	225 mm
Profondeur	150 mm
Pays cible	France

### Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,545 kg
Hauteur de l'emballage 1	12,000 cm
Largeur de l'emballage 1	23,000 cm
Longueur de l'emballage 1	26,500 cm

## Garantie contractuelle

---

Garantie

18 mois

---

### Remplacement(s) recommandé(s)

la référence OPL13418 peut être remplacée par la référence suivante :

---

1x



Resi9 - habillage + porte styl banc 13M - panneau de ctrl - bloc de cmd  
R9H13418

---

