


# fermacell AESTUVER

## Brandschutzmasse

Leistungserklärung  
(System ZZ-Brandschutzsilikon NE)

Datum: 17.03.2014

**fermacell**<sup>®</sup>  
AESTUVER



**LEISTUNGSERKLÄRUNG****Bauprodukt „ZZ-Brandschutzsilikon NE“****DoP-Nr. ZZ-12-07**

1. Kenncode des Produkttyps: ZZ-Brandschutzsilikon NE
2. Chargennummer: S. Aufdruck auf der Kartusche
3. Verwendungszweck: Brandschutzfugenabdichtung/ Kabelabschottung
4. Hersteller: Karl Zimmermann GmbH  
Marconistraße 7-9  
50769 Köln  
Deutschland
5. Bevollmächtigter: Nicht relevant
6. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: System 1
7. Die notifizierte Stelle MPA Braunschweig, Kennnummer 0761 hat auf Grundlage der ETAG 026-3/ ETAG 026-2 und der Europäischen technischen Zulassung (en) (s. Tabelle) die Erstprüfung des Bauproduktes, die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 1 vorgenommen und das (die) EG-Konformitätszertifikat(e) (s. Tabelle) ausgestellt.

<b>Europäische technische Zulassung</b>	<b>EG-Konformitätszertifikat</b>
ETA-12/0118 vom 09.07.2012	0761-CPD-0265
ETA-13/0123 vom 28.06.2013	0761-CPD-0302

8. Erklärte Leistung:

<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Leistung</b>	<b>Harmonisierte technische Spezifikation</b>
<b>Brandverhalten</b>	Klasse E	EN 13501-1
<b>Feuerwiderstand</b>	Klassifiziert als Bauprodukt bzw. Bausatz bis zu einer Feuerwiderstandsklasse EI 180/ EI 120 in Abhängigkeit von örtlichen Parametern und der Ausführung. Details siehe <ul style="list-style-type: none"> <li>• ETA-12/0118</li> <li>• ETA-13/0123</li> </ul>	EN 13501-2
<b>Dauerhaftigkeit und Gebrauchstauglichkeit</b>	Nutzungskategorie X	ETAG 026-3/ ETAG 026-2

9. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers

Köln, 17.03.2014

  
 .....  
 Lars Volkmer, technischer Leiter

Fermacell GmbH  
AESTUVER  
Düsseldorfer Landstraße 395  
D-47259 Duisburg  
[www.aestuver.de](http://www.aestuver.de)



**Den neuesten Stand dieser Unterlage  
finden Sie digital auf unserer Webseite  
unter [www.aestuver.de](http://www.aestuver.de)**

Technische Änderungen vorbehalten.  
Stand 03/2014

Es gilt die jeweils aktuelle Auflage.  
Sollten Sie Informationen in dieser  
Unterlage vermissen, wenden Sie  
sich bitte an unsere fermacell  
Kundeninformation!

fermacell Kundeninformation:  
Telefon 0 800-5 235 665  
Telefax 0 800-5 356 578  
E-Mail [info@xella.com](mailto:info@xella.com)

fermacell® ist eine eingetragene  
Marke und ein Unternehmen der  
XELLA-Gruppe.