



MESTNA OBČINA CELJE

MESTNI SVET
MESTNE OBČINE CELJE

ODDELEK ZA OKOLJE IN
PROSTOR TER KOMUNALO
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
T 03 42 65 600
prostor@celje.si
www.celje.si
DŠ 56012390

Zadeva: Odgovor na pobudo člana Mestnega sveta Mestne občine Celje Ivana Kaučiča, glede nadgradnje elektro omrežja v Košnici

Na 20. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Celje dne 12.11.2025, je mestni svetnik Ivan Kaučič dal pobudo za nadgradnjo elektro omrežja v Košnici.

Pobuda je bila s strani Mestne občine Celje posredovana na Elektro Celje d.d..

Odgovor Elektra Celje d.d. vam pošiljamo v prilogi.

S spoštovanjem!

Jure Ocvirk,
višji svetovalec

Priloga: Odgovor Elektro Celje d.d.

Aleksandra Rezar,
vodja oddelka



Celje, 6.12. 2025
Številka: 032-9/2025

Pozdravljeni,

vprašanje je dokaj široko zastavljeno, saj zajema naselje Košnica v celoti.

S strani Elektra Celje, d.d. za izboljšanje obratovalnih razmer iz naslova zanesljivosti napajanja kot tudi reševanja slabih napetostnih razmer izvajamo številne investicijske aktivnosti, ki prav tako zajemajo celotno področje naselja Košnica.

V spodnjem delu Košnice je v teku izvedba kabliranja obstoječega nadzemnega omrežja v pripravljeno kabelsko kanalizacijo s kablovodi večjega preseka.

S tem se bo uredilo stanje iz transformatorske postaje TP Spodnja Košnica (pri Pilih in v smeri mimo Pavlin do glavne ceste ter v smeri proti hišnim št. Košnica 19, 21).

Ta poseg načrtujemo v letu 2026.

Iz obstoječe TP Košnica (pri h.št. 28a) do glavne ceste Celje - Laško je bila v sklopu sanacije lokalne ceste izvedena tudi rezervna kabelska kanalizacija, tako za kabliranje obstoječega nadzemnega 10 kV daljnovoda TP Košnica - TP Tremarje, hkrati pa so v kanalizaciji pripravljene rezervne cevi za kabliranje obstoječega nizkonapetostnega omrežja.

Navedeni 10 kV kablovod bi se po načrtih izvedel hkrati z izgradnjo nadomestne transformatorske postaje TP Spodnja Košnica (nadomestna), katera bo nadomestila obstoječo TP na železnem jamborju (pri hišni št. 6).

Izgradnja nadomestne TP je pogojena z izgradnjo novega 20 kV kablovoda iz RTP Selce in naprej v smeri proti Laškem, ta kablovod pa bi nadomestil sedanji dvosistemski daljnovod RTP Selce - RTP Laško in del daljnovoda proto RP Liboje.

Za celoten projekt se trenutno še pridobivajo služnosti, zato predvidevamo okvirni termin pričetka izvedbe v letih 2028 - 2030.

V zgornjem delu naselja Košnica (hišna št. 51a) se za izboljšanje napetostnih razmer načrtuje izgradnja nove transformatorske postaje TP Košnica 2, s katero se bodo izboljšale napetostne razmere v zgornjem delu naselja.

Za navedeni projekt je trenutno pripravljena projektna naloga.

Na splošno smo v preteklem letu izvedli obsežno kabliranje obstoječega daljnovoda od Polul do Košnice in s tem občutno povečali odpornost voda na atmosferske vplive, saj je v celoti kablirana trasa daljnovoda skozi gozd.

Hkrati na celotnem 10 kV izvodu potekajo investicijska vlaganja in priprave na prehod na 20 kV obratovalno napetost, kar bo po izvedenem prehodu omogočilo povezavo proti Laškem, s tem pa tudi dodatno zanesljivost obratovanja.

Lep pozdrav,

www.elektro-celje.si

Elektro Celje, d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje

