




Elektro Celje, d.d.



Vrunčeva 2a, 3000 Celje
Slovenija

Tel.: +386 (0)3 42 01 000
Faks: +386 (0)3 54 85 023
P.P.: 460
elektro.celje@elektro-celje.si
www.elektro-celje.si

MESTNA OBČINA CELJE
MESTNI SVET
TRG CELJSKIH KNEZOV 9
3000 CELJE

Vaš znak

Naš znak DCV/88390/08-GG

Celje, dne 04.01.2009

Zadeva: Odgovor na vprašanja svetnikov mestne občine Celje – KS Ostrožno in Šmartno v Rožni dolini

Potrujemo vaše ugotovitve glede števila izpadov DV 10 kV, ki napaja navedeni krajevni skupnosti. Vaši krajevni skupnosti napaja z električno energijo daljnovod 10 kV Ostrožno, ki je vključen v razdelilno transformatorsko postajo 110/10 kV Lava ter oskrbuje z električno energijo severni del mesta Celja vse od Dečkove ceste do Šmartnega v Rožni dolini. Zaradi povečanja števila odjemalcev električne energije je bil daljnovod rekonstruiran in posodobljen (vgraditev stikal za samodejno izločitev okvarjenega dela voda) v primerih, ko je bilo to možno smo položili 20 kV kable. Vendar so vsi daljnovodi ne glede na napetostni nivo občutljivi na vrsto zunanjih vplivov (posek drevja ob daljnovodnih trasah, prometne nesreče) in atmosferskih vplivov (neurja, ujme in udari strel), ki smo jih obilno doživljali skozi vse poletje lanskega leta. Delavci Elektro Celja, d.d. se trudimo, da bi naši odjemalci bili kar najboljše oskrbljeni z električno energijo saj nas k temu zavezuje veljavna zakonodaja EU kot tudi domači standard SIST EN 50160 in Uredba o splošnih pogojih za dobavo in odjem električne energije (ur .l. RS, št .126/2007).

Iz navedene uredbe sledi, da se vse prekinitev na DV 10 kV Ostrožno v letu 2008 štejejo kot nenačrtovana prekinitev električne energije.

V letu 2008 smo na vodu, ki napaja vaši krajevni skupnosti zaznali dvanajst izpadov električne energije, ki so bili povzročeni zaradi udara strel ali neurja. Z navedenimi prekinitvami tudi nismo prekoračili vrednostnih okvirjev trenutno veljavne zakonodaje saj so bili vsi izpadi kot posledica višje sile.

Kot višja sila se šteje vsak nepričakovan dogodek, ki so ga povzročile sile izven vplivnega območja upravljavca in uporabnika in ga ni mogoče preprečiti ali se mu izogniti.

Lep pozdrav!

Vodja službe DCV
Gregor Glinšek inž.el.

ELEKTRO CELJE,
podjetje za distribucijo
električne energije, d.d
CELJE, Vrunčeva 2a
11

Direktor sektorja DEE
Srečko Mašera, univ. dipl. inž. el.

Dostavljeno: ① x naslov

1 x arhiv

Elektro Celje, d.d. je vpisan v sodni register Okrožnega sodišča v Celju, pod vložno št. 1/00600/00
Osnov. kapital: 100.953.200,63 €, Matična številka: 5223067, ID št. za DDV: SI62166859
TRR: 06000-0001100279 pri Banka Celje, SWIFT koda: SBCESI2X, IBAN: SI56060000001100279
Predsednik nadzornega sveta: mag. Marko Židanšek

