

Anže Seničar

Od: dr. Darko Drev
Poslano: nedelja, 31. avgust 2025 08:19
Za: Tina Vrečko; Anže Seničar; Aleksandra Rezar
Zadeva: Drev

Spoštovani,

imam svetniško vprašanje, ki se nanaša na oskrbo prebivalstva z zdravstveno neoporečno pitno vodo. To vprašanje se glasi: »Ali so vsi priključki na javni vodovodni sistem izvedeni preko nepovratnih ventilov? Če niso, naj VO-KA d.o.o. obrazloži, koliko jih še ni priključenih preko nepovratnih ventilov in kdaj bodo. Pri tem naj razdeli priključke na gospodinjstva in gospodarske družbe«.

Razlog za to vprašanje je možnost enostavne kemijske in mikrobiološke kontaminacije javnega vodovoda iz vsakega priključka, ki nima ustreznega ventila.

Kot sodni izvedenec in cenilec sem v zadnjem obdobju sodeloval v treh kazenskih zadevah zaradi onesnaženja javnih vodovodov. V vseh primerih je šlo za onesnaženje vodovodnega omrežja s tehnološko odpadno vodo zaradi malomarnosti. V vseh primerih je bilo onesnaženje možno zaradi neustreznih priključkov na javni vodovod. K sreči pa še ni bilo v Sloveniji namernega onesnaženja, ali celo terorističnega napada.

V vodovodnem omrežju je pritisk navadno med 3 in 6 Bar. Na vsakem priključku, s povratnim ventilom, je možno dovajati v vodovodno omrežje kemijsko ali mikrobiološko onesnaženo vodo, če črpamo onesnaženo vodo v pritiskom večjim od 6 Bar.

Lep pozdrav

Darko Drev

Sporočilo ne zahteva odgovora izven delovnega časa in v času vaše odsotnosti. Če je sporočilo poslano med vašo odsotnostjo oziroma izven delovnega časa pričakujemo vaš odziv po vrnitvi.

The message does not require a response outside working hours or during your absence. If the message is sent during your absence or outside working hours, we expect your reply upon your return.