

Serviceskjema varmeanlegg

1. Anleggsinformasjon

- Bygning/Installasjon:
- Adresse:
- Dato for kontroll:
- Navn på ansvarlig rørlegger:
- Firma:
- Telefon:
- E-post:

2. Anleggsdata

- Type varmeanlegg (radiator, gulvvarme, etc.):
- Anslått vannvolum i anlegget (liter):
- Alder på anlegg (år):
- Sist utførte vedlikehold (dato og tiltak):

3. Vannanalyse

I henhold til krav for vannbehandling i lukkede varmeanlegg med bruk av Magnetic skal følgende verdier ligge innenfor definerte grenser:

Parameter	Anbefalte nivåer	Målt verdi nettvann	Målt verdi systemvann	OK/Ikke OK
Utseende:	Ingen synlige partikler			
Ledningsevne/konduktivitet:	< 100 μ S/cm			
pH: (Påfyllingsvann pH 7)	8,2-8,5			
Hardhet:	< 3 °dH			
Oksygen:	< 0,02 mg/l			

4. Vurdering og anbefalte tiltak

Bruk følgende veiledning ved eventuelle avvik i vannanalysen:

1. Ledningsevne høyere enn 100 $\mu\text{S}/\text{cm}$:
 - Mulige årsaker: Forurensset vann, opphopning av salter og/eller kjemikalier i anlegget.
 - Tiltak:
 - Rense anlegge med rensetralle.
 - Tapping og delvis eller fullstendig utskifting av vann
 - Etterfylle med demineralisert vann.
2. Ved oppbrukt anode:
 - Tiltak:
 - Bytt anode.
 - Kontroller anlegget for korrosjonsskader.
 -
3. Ved bakterievekst på varmeanlegg under 50°:
 - Tiltak:
 - Anbefaler å gå over til kjemisk rens med Fernox inhibitor og Biosid

5. Utført service og merknader

- Anbefalt videre oppfølging:
- Eventuelle merknader/observasjoner:

6. Signering

Ved å signere bekrefter ansvarlig rørlegger at kravene i dette skjemaet er gjennomgått og fulgt.

- Sted, dato:
- Signatur (rørlegger):