

PRA tekninen määrittely

Ilmavirtasäätimessä on säätökartio ja paine-eron mittaamiseen käytettävät mittausyhteet.

Säätöpellin runko ja säätökartion säleet on valmistettu sinkitystä teräksestä.

Ilmavirta mitataan mittaamalla säätimen kartion yli kulkevan ilmavirran aiheuttama paine-ero.

Säätimessä on säätöasennon osoitin sekä laitteen puhdistuksen aikana käytettävä säätöasennon osoitin. Halton suosittelee puhdistusluukkujen käyttöä säätöpellin toisella tai molemmilla puolilla tarkastusta ja puhdistusta varten. Puhdistusluukkujen tulee sijaita säätöpellin läheisyydessä.

Tilauskoodi

PRA/S-D-ZT

S = Malli

N Vakio

D = Kanavaliitännän koko (mm)

100, 125, 160, 200, 250, 315, 350, 400, 500, 630, 800

ZT = Räätelöity tuote

N Ei

Y Kyllä (ETO)

Koodiesimerkki

PRA/N-100, ZT=N