

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 1220

Utstedt: 21.05.2012

Fornyet: 20.04.2022

Gyldig til: 01.05.2027

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Merika PP gulvsluk med tilhørende forhøyningsringer og tilbakeslagsanordning

er i samsvar med kravene i

- › EN 1253-1 (*)
- › EN 1253-2 (*)



Innehaver

Meriser Oy, Kauppatie 2, 29900 Merikarvia, Finland

Produsent

Meriser Oy, Kauppatie 2, 29900 Merikarvia, Finland

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Følgende Merika slukmodeller inngår:

- › 75 mm horisontalt utløp, 32 mm sideinnløp – art. nr. 198
- › 75 mm horisontalt utløp, 32 mm sideinnløp – art. nr. 199
- › 75 mm horisontalt utløp, 40 mm sideinnløp – art. nr. 200
- › 75 mm horisontalt utløp lav modell – art. nr. 201
- › 50 mm horisontalt utløp lav modell – art. nr. 204
- › 75 mm vertikalt utløp, 32 mm sideinnløp – art. nr. 211
- › 75 mm vertikalt utløp, 40 mm sideinnløp – art. nr. 212

Følgende Merika forhøyningsring (diameter x høyde) inngår:

- › 150 x 34 mm – art. nr. 400
- › 150 x 100 mm, UMK-K, 32 mm sideinnløp – art. nr. 401
- › 150 x 160 mm – art. nr. 412
- › 150 x 65 mm – art. nr. 413
- › 150 x 100 mm – art. nr. 414
- › 150 x 100 mm, UMK-K, 40 mm sideinnløp – art. nr. 4011

Følgende Merika vannlås med tilbakeslagsanordning inngår:

- › For horisontalt utløp – art. nr. 1971
- › For vertikalt utløp – art. nr. 21311

Funksjonskrav i TEK

Bortledning av avløpsvann

Installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at avløpsvannet ledes bort i takt med den tilførte vannmengden.

Slukene har en dreneringskapasitet på minimum 0,8 l/s og kan benyttes som eneste sluk i et våtrom.

Vannlås

Utstyr som er fast tilknyttet avløpsnettets skal ha vannlås eller tilsvarende funksjon.

Slukene som leveres med vannlås har en vannlåshøyde på minimum 50 mm.

Rensepunkt

Installasjoner skal ha nødvendige rensepunkter for rengjøring.

Produktet har vannlås som er tilgjengelig og kan demonteres for rengjøring.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder