

## Pikavalintaopas 1 - 2 - 3

## Magneettiventtiilit - Juomavesihyväksytty ECO-messinki

## 1. Valitse venttiili

## EV220BW 15-25 -venttiili, pehmeätoiminen, käyttövesi

|  | <br>Avoin järjestelmä | Toiminto | ISO2328/1 liittämä | Suuttimen koko (mm) | K <sub>v</sub> -arvo (m <sup>3</sup> /h) | Tilausnumero | LVI-numero |
|---|--|----------|--------------------|---------------------|--|--------------|------------|
|   |  | NC       | G½"                | 15                  | 4  | 132U1500     | 4122051    |
|   |  | NC       | G3/4"              | 20                  | 8  | 132U2000     | 4122055    |
|   |  | NO       | G3/4"              | 20                  | 8  | 132U2001     | 4122057    |

## EV250BW 10-22 -venttiili, 0 -paine-erolla toimiva, astian tyhjennys, kiertovesipumput

|  | <br>Suljettu järjestelmä | <br>Tyhjennys | Toiminto | ISO2328/1 liittämä | Suuttimen koko (mm) | K <sub>v</sub> -arvo (m <sup>3</sup> /h) | Tilausnumero | LVI-numero |
|--|---|---|----------|--------------------|---------------------|--|--------------|------------|
|  |   |   | NC       | G½"                | 12                  | 4  | 132U2452     | 4122081    |
|  |   |   | NC       | G3/4"              | 18                  | 6  | 132U2454     | 4122082    |
|  |   |   | NO       | G3/4"              | 18                  | 4,9                                      | 132U2455     | 4122086    |


## 2. Valitse kela

## Kela IP00

|  |              | 230 V/50 Hz | 24 V/50 Hz | 24 V DC  |
|---|--------------|-------------|------------|----------|
|   | Tilausnumero | 018F7351    | 018F7358   | 018F7397 |
|   | LVI-numero   | 4122043     | 4122042    | 4122041  |

## 3. Valitse liitin

## Kaapeliliittämä IP67

|  | Tilausnumero | 042N1256 |
|--|--------------|----------|
|  | LVI-numero   | 4122060  |



## RISE-hyväksyntä

Ei myrkyllisiä lisäaineita

Turvallinen EPDM-tiiviste estää haitallisten bakteerien kasvun

Helppo asentaa ja kiinnittää clip-on kelan avulla



## Lisätarvike | 018F0091

Kestomagneetti magneettiventtiilin testaukseen ja avaamiseen ilman sähköä. Magneetti laitetaan ankkuriputken kelan tilalle

**Huom!** Nämä magneettiventtiilit eivät sovellu öljylle tai paineilmalle. Kysy sopiva venttiili Danfoss asiakaspalvelusta.

**Asiakaspalvelu ja tekninen tuki:**  
+358 (0)75 3251 100  
asiakaspalvelu.fi@danfoss.com