

Isiflo - gängade rördelar i mässing

Innehavare/Utfärdat för

Isiflo AB

Stenblocksvägen 1, 335 52 Gnosjö.

Produktbeskrivning

Isiflo gängade rördelar i avzinkningshärdig mässing. Se tabell nedan för produkt information.

Artikel	Varugrupp	Dimensioner	
T-rör inv. gänga	3243	1/8" - 3"	6 - 80
T-rör utv. gänga	3245	1/8" - 2"	6 - 50
T-rör utv. x inv. gänga	3246	1/4" - 1.1/4"	8 - 32
Vinklar inv. gänga	3259	1/8" - 3"	6 - 80
Vinklar utv. gänga	3260	1/8" - 2"	6 - 50
Vinklar utv. x inv. gänga	3261	1/8" - 3"	6 - 80
Sexkantnippel	3229	1/8" - 4"	6 - 100
Bussning	3231	1/8" - 4"	6 - 100
Rörnippel	3237	1/8" - 3"	6 - 80
Muffar inv. gänga	3275	1/8" - 4"	6 - 100
Skruvhylsor utv. gänga	3279	1/8" - 2"	6 - 50
Nippelrör utv. gänga	3280	1/8" - 2"	6 - 50
Förlängningsmuff	3910	1/4" - 1.1/4"	8 - 32
Förlängningsrör	3915-3916	1/4" - 1.1/4"	8 - 32

Avsedd användning

Produkterna är avsedda för installationer i tappvattensystem.

Handelsnamn

Se tabell i "Produktbeskrivning".



Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten
Utformning

6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd
6:625, 1:a och 4:e stycket

Tillhörande handlingar

-

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. 210-04-0135 daterad 2021-05-17, Kontrollorgan: RISE, Research Institutes of Sweden.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande.

Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.



Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Isiflo AB, Stenblocksvägen 1, 335 52 Gnosjö.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning "i" alternativt "isiflo". Märkningen utgörs av text på varje levererad förpackning och omfattar:

Innehavare
Produktens typbeteckning
Löpande tillverkningsdatum
Typgodkännandets nummer
Dimension
Avzinkningshårdighet
Varumärke
Isiflo AB's EAN kod
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Certifieringsorgan och Kontrollorgan

Isiflo AB
Enligt produktbeskrivning
Datum
SC0883-16
Dimension
CR

EAN-13

1002
RISE

Bedömningsunderlag

Rapporter 4F017905-2, 6F010826-1 och 6F010826-2 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
Rapporter 149312 och 149312-B från RISE.

Kommentarer

Migration av nickel är < 80 ug vid test enligt NKB 4.

Rörgångorna uppfyller standard ISO 228-1.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2017-01-16, med giltighetstid t.o.m. 2022-01-15.

Giltighet

Giltigt till och med 2026-11-29.

Giltighet på detta typgodkännande kan verifieras på vår hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Ingvar Pettersson