

## 25 L KPSV:N AVAUS JA KALVONVAIHTO-OHJE

1. Kytke virta pois pumpusta ja avaa hanat, jotta säiliö tyhjenee vedestä.
2. TYHJENNÄ ILMA TARKASTI POIS SÄILIÖSTÄ, ILMAVENTTIILIN SISÄKALUT POISTAMALLA.
3. Säiliössä on kuusi M8-pulttia, jotka avataan 13 mm avaimella.
4. Kansilaippa nostetaan erilleen säiliöstä.
5. Kumipussi nostetaan ulos säiliöstä.
6. Säiliö puhdistetaan tarvittaessa esim. Fairy-vedellä sisältä ja päältä.
7. Uusi kumipussi laitetaan paikoilleen säiliön sisäpuolelle.
8. Kansilaippa asennetaan takaisin paikoilleen.
9. Pultit kiinnitetään ja kiristetään (kiristysmomentti n. 5 Nm).
10. Ilmaventiilin sisäosat ruuvataan paikoilleen.
11. Lisätään esipaine, tavall. 1,5-2 bar. Oikea esipaine 25 l:n säiliössä on 0,1-0,2 bar pienempi kuin pumpun käynti-inlähönpaine.

Tämän jälkeen säiliö on käyttövalmis.

### HUOM.

Esipaine on tarkistettava ja tarvittaessa lisättävä vähintään vuoden välein. Suosittelemme 8 kk tarkistusväliä. Paineiskut rikkovat kalvopainesäiliön, jossa ei ole esipainetta.

