



TYYPPIHYVÄKSYNTÄTODISTUS 1421 JA PÄÄTÖS VALMISTUSTARKASTUKSESTA

Omistaja: IBP GmbH

Theodor-Heuss-Strasse 18, 35440 Linden, Saksa

Puhelin: +49 6403 77850

Sähköposti: technical@ibpgroup.com

Internet: www.conexbanninger.com

Puristusliitin kupari- ja PEX-putkille

Tuotteen kuvaus

Puserrusliittimet messingissä kupariputket ja PEX-putket varten. Liittimien koostuu kytkinrungosta, kytkinmutterista, puristimesta ja tukiholkki. Tukiholkki on tarkoitettu saumaukseen pehmeiden kupariputkien liittämiseen.

Kupariputkien puserrusliittimien, koot: Ø 10, 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42 ja 54 mm.

PEX-putkien puserrusliittimien, koot: Ø 10, 12, 15, 18, 22 ja 28 mm.

Käyttötarkoitus

Liittimien jakelu kuuma ja kylmän vesijohtovesi kupariputkien tai muoviputkien vaihtoehtoisesti lämpöinen rakennuksen sisällä. Suurin sallittu käyttöpaine esiintyvä ei ylitä 1,0 MPa ja veden lämpötila ei ylitä 95 ° C tilapäisesti tai 70 ° C jatkuvasti.

Laajuus

CONEX SANBRA

Hyväksyntä

Käyttötarkoituksen mukaisesti asennettu tuote täyttää seuraavat Ruotsin suunnittelu- ja rakennuslain (PBL) 8. luvun 4. § rakennuksen teknisiä ominaisuuksia koskevat vaatimukset ”3. Suojaus ottaen huomioon hygienia, terveys ja ympäristö”.

Tuote, joka on valmistettu ja asennettu valmistajan asennusohjeiden mukaan, hyväksytään Ruotsin asuntoviraston Boverketin BRR-rakennusmääräysten seuraavien osien perusteella:

Rakennustuotteet arvioiduilla ominaisuuksilla	1:4
Käyttövesiasennukset	6:62
Muotoilu	6:625, 1 ja 4 kappale

Tuotemerkintä

Tuotteeseen on pysyvästi merkittävä seuraavat tiedot:

Omistaja:	IBP GmbH
Tuotteen nimi, ja mahdollinen artikkelinumero:	Conex Sanbra (artikkelinumero)
Valmistuspaikka:	Berört tillverkningsställe
Jäljitettävyyden: Valmistusvuoden vaihe tai muu valmistuksen yksilöivä tieto: (eränumero)	DN
Ulottuvuuksia:	+
Boverketin logo:	Kiwa Certification AB
Sertifiointielin:	1913
Akkreditointinumero:	TG 1421
Tyyppihyväksyntä-nro:	MPA, Darmstadt
Ohjauselin:	

Kiwa Certification AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Puh. +46 (0)455-30 56 00

Faksi +46 (0)455-104 36

se.bygg@kiwa.com

www.kiwa.se



Accred. no. 1913
Certification of
Products
ISO/IEC 17065

Valmistuspaikka:

IDC Fluid Control Co.,Ltd, Yuhuan, Taizhou, Zhejiang, Kiina.

Tarkastus

Valmistajan itsevalvontaa valvoo akkreditoitu valvontaelin.

Ohjauselin: **MPA, Darmstadt**

Valvontasopimus: **K 1688-I / 01.2018**

Tuotannonvalvonta on suoritettava voimassa olevien valvontaohjeiden mukaisesti.

Rakennustyömaalla tehdessään tarkastuksen asiakkaan tulee varmistua tuotteen tunnistamisesta etiketillä. Lisäksi asiakkaan tulee varmistaa, että oikeat tuotteet toimitetaan ja että ne asennetaan valmistajan ohjeiden mukaisesti liitteenä olevissa asiakirjoissa. On myös tarkistettava, että tuotteen mukana on valmistajan vakuutus, joka todistaa, että valmistus on tapahtunut tämän tyyppihyväksynnän perustana olevien asiakirjojen mukaisesti.

Tyyppihyväksynnän voimassaolon edellytyksenä on, että valmistustarkastus suoritetaan tarkastusohjeen mukaan ja että omistaja vuosittain täyttää valvovalle tarkastukselle asetetut vaatimukset. Omistajan pitää vuosittain raportoida suoritetusta valmistustarkastuksesta Kiwa Certification AB:n sähköpostiosoite se.annualreporting@kiwa.com

Asiaan liittyvät asiakirjat

Klemmringsverbinder Technischer Katalog 9.0, painos maaliskuu 2017

Arviointiperuste

Testausseleste nro. 270-2-0302 ja 270-2-0414 (DTI), nro. P0 05585 ja 6P01351 (SP, nykyinen RISE) ja LC 14707-2 (Kiwa Nederland BV.)

Arviointiraportti nro. 337/2022, päivätty 2022-09-19 (Kiwa Certification AB)

Kommentit

Kupariputkien kiinnityslititimet on testattu NKB 12:n mukaisesti.

PEX-putkien kiinnityslititimet on testattu NKB 18:n mukaisesti.

Tyyppihyväksyntä on voimassa sillä ehdolla, että tuotteella ei saa olla rakennustuoteasetuksen (EU) nro. 305/2011 (CPR) mukaista CE-merkintää eikä Kiwa Certification AB ole keskeyttänyt tai peruuttanut sitä.


Päätöksentekopäivämäärä: 27.9-2022

Diaarinumero: 337/2022

Voimassa päivämäärään: 26.9.2027

Edellinen diaarinumero: 159/2020


Bengt-Olov Andin


Deo Yamabo