



JM-Valu Oy
Hallitie 1
64900 Isojoki
www.jm-valu.fi
e-mail. yritys@jm-valu.fi
Puh. 045-6350865
Y-1903548-1

DATALEHTI

JM-Valu Oy:n tuotteet on valmistettu laatu- ja ympäristöjärjestelmän kontrollin mukaisesti, joka täyttää ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 vaatimukset ja on sertifioitu Bureau Veritas Certificationin toimesta sertifikaatilla numero: **FIHSK8898372AB**.

Alumiininen SFS paloliitinkansi DN50

LVI-numero	2950531
GTIN13- koodi	6430048805406
Materiaali	AlSi12, EN-AB-44100
Paineluokka	PN16
VTT:n testipaine	75 bar
Paino	0,2kg
Tuotenimi	Paloliitinkansi DN50
Tuotekoodi	522-Kansi 50 Al
Käyttöyksikkö	kpl
Kierrätettävyys	Täysin kierrätettävissä. Liitin ja tiiviste erikseen.
Toimittaja	JM-Valu Oy
Kynsipään nimelliskoko	DN50
Kierre	
Valmistumaa	Suomi
Standardi	SFS 3798
VTT:n testi	SFS-EN 671-1, kohta F7 (VTT-S-05218-15)
Tuotteen hiilijalanjälki laskettu ja saatavissa	Kyllä

