Saint-Gobain Isover
Østermarksvej 4
DK-6580 Vamdrup
Puh.: +45 72 17 17 17
Sähköposti:
isover@isover.dk

Suoritustasoilmoitus

Nro.: **DoP DK-IP Putty Cord 001**

1. Yksilöivä tuotetyypin tunnistekoodi:

Isover Protect Putty Cord

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan (4) kohdassa edellytetään:

Katso eränumero pakkauksesta.

2.1 Isover Protect Putty Cord on saatavana Ø15 mm nauhana asennusratkaisujen läpivientien tiivistämiseen.

3. Rakennusalan tuotteen käyttötarkoitus tai käyttötarkoitukset valmistajan ennakoiman sovellettavan eurooppalaisen arviointiasiakirjan mukaisesti: EAD 350454-00-1104 (läpivientitiivisteet).

3.1 Isover Protect Putty Cord on joustava nauha, jota voidaan käyttää seinä- ja lattiarakenteiden palonkestävyyden vahvistamiseen aukoissa, jotka on tehty asennusratkaisuille, johdoille tai pistorasioihin vietävien kaapeleiden läpivienneille.

3.2 Isover Protect Putty -järjestelmää voidaan käyttää läpivientitiivisteenä seuraavissa rakennuselementeissä:

Levyrakenteiset seinät: Seinän tulee olla vähintään 100 mm paksu ja siinä tulee olla molemmilla puolilla teräs- tai puunauloilla* kiinnitettynä vähintään kaksi 12,5 mm paksuista levykerrosta.

Massiiviseinät: Seinän tulee olla vähintään 100 mm paksu ja koostua betonista, kevytbetonista tai muuratusta materiaalista, ja sen tiheyden on oltava vähintään 650 kg/m^3.

Massiivilattiat: Lattian tulee olla vähintään 150 mm paksu ja koostua kevytbetonista tai betonista, ja sen tiheyden on oltava vähintään 650 kg/m^3.
Tukirakenteen palonkestävyysjakso on luokiteltava EN 13501-2 -standardin mukaisesti.

3.3 Eurooppalaisessa teknisessä arvioinnissa, 24/0373:ssa annetut määräykset perustuvat Isover Protect Putty Cord -tuotteen oletettuun 50 vuoden käyttöikään, edellyttäen että valmistajan ohjeita ja pakkaamista, kuljetusta, varastointia, asennusta, käyttöä ja korjausta koskevia ohjeita noudatetaan. Ilmoitettu käyttöikä ei ole valmistajan myöntämä takuu. Sen tarkoituksena on helpottaa tuotteen valintaa rakennuskohteen suunniteltu käyttöikä huomioon ottaen.

3.4 Tyyppi Z_2: Tarkoitettu sisäkäyttöön tiloissa, joissa suhteellinen ilmankosteus on alle 85 %."; ei saa käyttää alle 0 °C:n lämpötiloissa tai altistaa sateelle tai UV-säteilylle.

4. Valmistajan nimi, rekisteröity toiminimi tai rekisteröity tavaramerkki ja 11 artiklan (5) kohdan mukaisesti vaadittu yhteysosoite:

Saint-Gobain Denmark A/S
Isover A/S
Østermarksvej 4
6580 Vamdrup
Tanska
Puh.: +45 72 17 17 17
Sähköposti: isover@isover.dk

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

Ei sovellu

6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja todentamisjärjestelmä tai -järjestelmät liitteen V mukaisesti:

AVCP-järjestelmä 1

7. Kun kyseessä on yhdenmukaistetun standardin soveltamisalaan kuuluvaa rakennustuotetta koskeva suoritustasoilmoitus:

Ei sovellu

8. Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:

Tämä suoritustasoilmoitus on laadittu EAD 350454-00-1104 läpivientitiivisteistä annettujen ohjeiden mukaisesti.

Käyttö vain EU:ssa - UL:n laatima ETA 24/0373
- DBI Certificationin laatima CoC 2531-CPR-CXO10452, ilmoitettu laitos nro 2531

9. Ilmoitettu suoritustaso:

Tuotteen tyyppi: **Kitti**	Käyttötarkoitus: **Palokatkoläpivientitiiviste**	
Olennaiset ominaisuudet	**Suoritustaso**	**Testausstandardi**
Palokäyttäytyminen	NPD	EN 13501-1
Palonkestävyys	EU - ETA 24/0373 - Liite A	EN 13501-2
Ilmanläpäisevyys (materiaaliominaisuus)	EU - ETA 24/0373 - Liite B	EN 1026:2000
Vedenläpäisevyys	NPD	EAD 350454-00-1104, Liite C
Vaarallisten aineiden vapautuminen	Valmistaja ilmoittaa, että vaarallisia aineita ei vapaudu tämän tuotteen asennuksen tai käytön aikana. Katso käyttöturvallisuustiedotteet.	
Mekaaninen lujuus ja vakaus	NPD	EOTA TR 001:2003
Iskun- ja liikkeenkestävyys	NPD	EOTA TR 001:2003

Tartunta	NPD	EOTA TR 001:2003
Ilmaääneneristävyys	Rw (C;Ctr)= 67 (-2;-7) dB *	EN 10140-2
Askeläänieristävyys	NPD	EN 10140-3
Lämpöominaisuudet	NPD	EN 12664, EN12667, EN12939
Vesihöyrynläpäisevyys	NPD	EN ISO 12572, EN 12086
Kestävyys ja huollettavuus	Z_2	ISO 8339:2005, ISO 9046:2004 ja ISO 7389

* Koskee vain Isover Protect Putty Pad -tyynyjä pistorasioissa.

10. Kohdissa 1 ja 2 yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat kohdassa 9 ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.

    Tämä suoritustasoilmoitus on annettu kohdassa 4 mainitun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

    Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

    Nimi: Stinne Sander **Asema:** Tuotehallintapäällikkö

    Julkaisupaikka: Vamdrup

    Julkaisupäivä: 6.12.2024 **Allekirjoitus:**