PRÜFZEUGNIS

TEST EVIDENCE

Nr. 123001824-01

no. 123001824-01

(Version 01)

Aufgrund der in der Prüfstelle des MPA NRW durchgeführten Prüfungen wird bestätigt, dass
Due to the examinations accomplished by the testing laboratory of the MPA NRW it is confirmed that

das Bauprodukt *the building hardware*	Paniktürverschluss SVA / SVI / PHA 2500 mit SVI Acc. Set – 24 mm (70010290) *Panic exit device SVA / SVI / PHA with SVI Acc. Set – 24 mm (70010290)*
des Herstellers *of the manufacturer*	dormakaba Deutschland GmbH DORMA Platz 1 58256 Ennepetal Deutschland
mit den wesentlichen Anforderungen der *comply with the essential requirements of*	**DIN EN 1125:2008-04** Schlösser und Baubeschläge – Paniktürverschlüsse mit horizontaler Betätigungsstange für Türen in Rettungswegen – Anforderungen und Prüfverfahren; Deutsche Fassung EN 1125:2008 *Building hardware – Panic exit devices operated by a horizontal bar, for use on escape routes – Requirements and test methods;* *German version EN 1125:2008*
geprüft wurde und wie nebenstehend zu klassifizieren ist: *It can be classified as:*	


3	**7**	**7**	**B**	**1**	**4**	**2**	**2**	**A**	**A/C**


Dortmund, 02.11.2026
Im Auftrag / *On behalf*


M. Schemann
Sachbearbeiter / *Clerk*


Dieses Prüfzeugnis umfasst 1 Seite und 6 Anlage(n). Die Grundlage für dieses Prüfzeugnis bildet der Prüfbericht Nr. 123001824.01.

This test evidence consits of 1 page and 7 annex(es).
This test evidence is based on the test report no. 123001824.01.
The original of this document was issued in German language. In case of doubt only the German version is valid.


Alternat.: SVA
Nur SVA
only SVA
Nur SVA
only SVA
D55/60/65/80/100
90°
Ø5,5
10Ø
13
35
38
11
□9
22
12
Ø7
21,5
165
80
Ø8
20
5
74 (RZ)
72 (PZ)
41
30
3
(SVA)
235
209
22 (RZ)
17(PZ)
Ø7
10
38
35
3
33
24
6
16
SVP 5000
Alle auf dieser Zeichnung dargestellten Inhalte, die dafür benötigten Vormaterialien und Hilfsstoffe müssen unter Einhaltung und Beachtung der aktuell gültigen Fassungen der VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES ZUR REGISTRIERUNG, BEWERTUNG, ZULASSUNG UND BESCHRÄNKUNG CHEMISCHER STOFFE (REACH) und der EUROPÄISCHEN RICHTLINIE ROHS ZUR BESCHRÄNKUNG DER VERWENDUNG BESTIMMTER GEFÄHRLICHER STOFFE IN ELEKTRO- UND ELEKTRONIKGERÄTEN beschafft, verarbeitet, hergestellt und vereedelt werden.
Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Die Inhalte sind geheimhaltungsbedürftiges Eigentum der dormakaba Deutschland GmbH. Jegliche Weitergabe, Vervielfältigung oder anderweitige Verwertung dieses Dokuments sowie die Preisgabe seines Inhalts sind verboten, soweit nicht eine ausdrückliche Einwilligung vorliegt. Zuwiderhandlungen führen zu Unterlassungs- und Schadensersatzansprüchen und können ggfls. strafrechtlich verfolgt werden. Alle Rechte bleiben vorbehalten.
Produkt: SVP/SVA 5000 VB (Aktives,)* selbstverriegelndes, mech. Panikschloss (für Gangflügel 2-flügeliger Türanlagen)* mit optimierter mech. Ablaufsicherung ()*=SVA
SVP/SVA 5000 VB Self-locking mech. panic lock (for the active door leaf in a 2-leaf system)* with sequential mech. locking action ()*=SVA
Datum 06.09.2019
Maßstab 1:1.5
dormakaba
© dormakaba Deutschland GmbH, Ennepetal


pos-nr. | Amount | Drawing number | Description
1 | 1 | 27101004150 | base plate assy D80
2 | 1 | 27100904140 | cover D80
3 | 5 | 27081602140 | cover screw
4 | 2 | 27096801140 | chip protective sleeve
5 | 3 | 27101601140 | chip protective sleeve
6 | 1 | 27100802140 | follower gliss coat
7 | 1 | 27102402140 | holder locking bar gliss coat
8 | 1 | 27102001150 | lever assy
9 | 1 | 27101401140 | roller pusher upper
10 | 1 | 27103301140 | roller pusher bottom
11 | 1 | 27102502140 | reset spring
12 | 1 | 27105001140 | roller pusher
13 | 1 | 27101213150 | pusher assy gliss coat
14 | 1 | 27102405150 | holder upper locking bar assy
15 | 1 | 27104103150 | counter latch D80 assy
16 | 1 | 27115001140 | clamping screw retainer
17 | 2 | 05169701330 | DIN EN ISO 7046-1 -M3 x 8 - 4.8 galZn
D80
cover masked
M1
M2
clamping torque
M1 = 1,5Nm ±10%
M2 = 0,35Nm ± 10%
assembling according to work instruction 27100501650
dormakaba
Tolerancing: ISO 8015
SVI 508x VB D80
27100504150
SERIAL PRODUCTION


Spannstift mittig einpressen
A-A
Pos-Nr.
Menge
Zeichnungsnummer
Benennung
1
1
27100701140
Treibriegelstange unten
2
1
27100704140
Adapter Treibriegelst. unten beschichtet
3
1
05042005330
DIN EN ISO 8752 -M3 x 10 Steel
Allgemeintoleranzen in mm fuer Laengenmasse nach ISO 2768 -m K- E
Nennmasse unter 0,5 mm haben eine Toleranz von ± 0,1
Allgemeintoleranzen fuer Winkelmasse nach ISO 2768 - mK
Status: SERIE
Bearbeitet: 10.01.2019 ehrentsa
Geprueft: 16.03.2020 gomessre
Projekt: Neuschwanstein
Produkt: SVI
Titel: Treibriegelstangen unten kpl
dormakaba
Nr.: 27100701150
Var.: 00
Format: A3
Blatt: 1/1
© dormakaba Deutschland GmbH; Ennepetal
Volumen [mm³] 76341.98
Gewicht [g] 598.99
Werkstoff
Maßstab 1:1



Rev.	Change-No.	Date	Name	Designation	Quantity
6	17912	05.12.2024	utechda	-	-
5	15825	21.04.2021	gomessre	-	
4	14540	08.08.2019	ehrentsa		
3	14377	11.07.2019	ehrentsa		
2	13889	20.11.2018	schneima		
1	13229	17.04.2018	schneima		

dormakaba

© dormakaba Deutschland GmbH, Ennepetal

Material: 1.4301 X5CrNi18-10

Surface [mm²]:	10368.91	
Volume [mm³]:	13726.67	
Weight [g]:	105.70	

	Date	Name
Created:	07.12.2017	schneima
Reviewed:	22.01.2025	utechda
Product:	SVI	

Made from: -
Replacment for: -
Var: 00
Int. No.:

Scale 1:1


Format: A4 Sheet: 1 / 1

Title: top lipped striking-plate 24mm

No.: 27103411140


Status: SERIAL PRODUCTION

WN 00-010.X



The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without explicit authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design

All contents given by this drawing and all needed semi-finished materials and auxiliary materials must be produced, processed, machined and finished in compliance to the REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND COUNCIL CONCERNING THE REGISTRATION, EVALUATION, AUTHORIZATION AND RESTRICTION OF CHEMICALS (REACH) and the EUROPEAN UNION DIRECTIVE ON THE RESTRICTION OF THE USE OF CERTAIN HAZARDOUS SUBSTANCES IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT (ROHS)


APPROVED FROM DORMA
SIGN
DATE
24/09/2004
dormakaba
PHA 2500