

ELOTEC

Dato Dag Måned År

Postnr

Poststed

Installatør

Adresse

Postnr.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

Poststed

Kontaktperson

Tlf.

EloRa Gateway	Antall:	Tilkobling: Ethernet	4G	WiFi
EloRa EloTemp	Antall:	Konfigurert i EloRa Manager		Testet:
EloRa Sensorer (u/EloTemp)	Antall:	Konfigurert i EloRa Manager		Testet:

Antall bolighus: Antall driftsbygninger:

Antall veksthus med vekstlys: Totalt antall el-skap:

Antall andre bygninger innen 8 meter fra boliger, driftsbygning og veksthus:

Siste el-kontroll med termografering: Dag Måned År

Annen teknisk informasjon

Er alle gatewayer og sensorer installert og testet i henhold til gjeldende installasjons-manual fra Elotec?	Ja
Er det kontrollert at alle sensorer har tilstrekkelig signalstyrke/kvalitet (medium eller bedre)? Hvis signal ikke er tilstrekkelig bør tiltak gjøres.	Ja
Alle enheter og ressurser som tilhører anlegget er plassert under anlegget i EloRa Manager?	Ja
Er systemet som en helhet installert i henhold til forsikringsselskapets retningslinjer?	Ja
Har anleggseier inngått avtale med installatør om batteribytte og kontroll av systemet?	Ja
Er oppsett av varslinger på kunde sin brukerkonto i EloRa Manager gjennomført? SMS for kritiske hendelser Epost for feil, advarsler og tidsavbrudd	Ja
Oppsett av abonnement på sensorer satt opp på kundes konto i EloRa Manager gjennomført? Alle EloTemp Andre EloRa sensorer	Ja
Gjennomført brukeropplæring av funksjoner til de ulike sensorene og formål med EloTemp?	Ja
Brukeropplæring av EloRa Manager (manager.elora.elotec.no) gjennomført med kunde?	Ja
Verifiser fullstendig systemfunksjonalitet ved å trigge en hendelse på en av sensorene og verifiser at alarmen blir lever til kundens mobil via SMSnomført med kunde?	Ja

Kommentarer:

Installatørs underskrift

Link til EloRa Manager
brukermanual



Dokumentet overleveres digitalt til kunde som dokumentasjon om fullført installasjon. Ved installasjon av EloTemp, må en kopi av dette dokumentet overleveres til forsikringsselskapet for å utløse forsikringsrabatt.