



03.12.24

PRODUKT END-OF-SALE OG END-OF-LIFE KUNNGJØRING

Utfasing av: 'Nitro' Aspect og sensorkit

Kjære kunde,

Vi ønsker å informere om at sensor for Aspect 2010 Nitro (AE2010N) i alle varianter nå opphører i vårt sortiment etter at utfasing først ble varslet i 2019.

NB! Dette berører også alle eldre aspirasjonsdetektorer med tre siffer i artikkelnummer, solgt til og med 2011.

I februar 2019 informerte vi om at vår Aspect Nitro ville få begrenset tilgang i fremtiden, da produksjonen av sensorkammer for Nitro opphørte. Vi har i ettertid hatt et lager av selve sensorene for å kunne hjelpe kunder som må bytte av servicerelaterte grunner. Dette restlageret er nå i ferd med å gå tomt.

Allerede bekreftede ordre vil bli fullendt, og sensorene vil være tilgjengelig for bestilling til og med 31/12-2024.

De som har AE2010N og trenger nye sensorer må da kjøpe ny Aspect Grizzle, eller sende den inn for ombygging til Grizzle i vår produksjon. Kommende funksjon i appen Aspect Tool B vil gjøre det mulig å bytte til Grizzle sensorkit ute på anlegg.

NB! Vær oppmerksom på at Grizzle ikke fungerer på eldre sentraler som Colt, FP402 og FP404. FP-sentralene var sist omsatt i 2009, og Colt var ute på markedet kun noen måneder i 2012.

- Ved tilkobling av Grizzle til Colt-serie sentraler varsler ikke Aspect brannalarm til sentralen.
- Ved tilkobling av Grizzle til FP 400-serie sentraler melder Aspect sirenefeil

Ta kontakt med oss om du skulle ha kommentarer eller spørsmål.

Med vennlig hilsen
Elotec AS