

CHIARIMENTI N. 6

Riguardo al capitolo INSTALLAZIONE, ALLACCIAMENTI E OPERE CIVILI (pag. 30/45) Capitolato Speciale:

1. I parcheggi oggetto di gara sono già serviti da fibra ottica o da altri sistemi di telecomunicazione?
2. I parcheggi hanno già dei quadri elettrici dedicati all'automazione?
3. Per il parcheggio Ebersee c'è una predisposizione elettrica già esistente?

RISPOSTE CHIARIMENTI N. 6

1. Parcaggio del Serraglio

Questo parcheggio è collegato da fibra ottica con la sede di Estradi via Ugo Panziera 16, Prato.

Parcaggio Porta Fiorentina

Questo parcheggio è collegato da fibra ottica con il Parcaggio del Serraglio tramite due collegamenti in fibra: il primo per la videosorveglianza; il secondo per i dispositivi di gestione accessi esistenti (sbarre e casse).

Parcaggio Ebensee

Questo parcheggio non è attualmente collegato da fibra ottica.

2. Esistono linee dedicate per gli impianti esistenti che possono essere riutilizzate.
3. E' presente un pozzetto con alimentazione elettrica e linea dati. Nel parcheggio era presente un vecchio sistema di automazione degli accessi, dismesso da circa 10 anni.