

Monteringskrav

Armaturet skal altid monteres med særskilt afspærringsventil på forsyningsledningen.

Brøndens overkant af dæksel skal være plan med jorden eller højst 10 mm til 20 mm over jorden.

Der skal være et dræn på ca. 30 til 50 L ral under vandposten.

Vandposten har selvtømmende ventil. Der skal derfor etableres en faskine på minimum 30 liter grus i ca. 20 cm dybde under vandposten. I meget stiv og leret jord skal faskinen være 50 liter.

Der tilsluttes med mindst 20 mm rør direkte på ventilen med ½" fittings.

Vandposten skal altid monteres med 110 x 160mm slutrør.

Vejledning

Standerhøjde: 585 mm

Tappehøjde: 445 mm

Afstand fra stigrør til center af tud: 90 mm

Dybde i jord: 800 mm eller dybere

Vandledning dybde: min 800 mm eller dybere

Specifikationer

Egenskaber: Udendørs frostsikker, blot den vandledning som forsyner vandposten er frostfri.

Vandtryk: Max 6 bar, er vandtrykket højere, skal der monteres reduktions ventil vvs nr.: 433911004 på den vandledning som forsyner vandposten.

Kapacitet: 23 liter pr. min.

Betjening: Greb

Aftapning: ½" RG

Tilslutning: ½" RG

Skal monteres på faskine eller dræn.