

VIGTIG INFORMATION!!

Læs dette før installation af filter



BWT's komplette højtryks-vakuumbryder er med indbygget kontrollerbar kontraventil og kuglehane.

Korrekt installation af vandbehandlingsudstyr.

Når et vandbehandlingsanlæg tilsluttes den offentlige vandforsyning, skal der altid sikres mod at det behandlede vand kan suges tilbage i rørledningen igen. For at installationen er udført lovligt, skal der monteres en VA-godkendt højtryksvakuumbryder som f.eks. BWT HOH's afbryder

VVS-NUMMER: 1/2" 739016.004
3/4" 739016.006.

Følg installationsvejledningen vist her på bagsiden.

Højtryksafbryderen fås hos BWT HOH og hos landets førende VVS grossister. Den er altid på lager hos følgende:

Brdr. Dahl
Brdr. A.O. Johansen
Sanistål

Se bagsiden

