



Udstedt: 2018.12.20  
Gyldig til: 2020.01.01

Opfylder kravene i BR 118

**GODKENDELSESINDEHAVER:**


B. Naur ApS  
Conrads Vej 11  
DK-4640 Faxe  
Telefon: +45 24 78 51 09  
Internet: www.bnaur.dk

**Vandlås (indbygningsvandlås)  
SURF EXIT 110 UNIVERSAL og  
SURF EXIT 125 UNIVERSAL**

**FABRIKAT:**

AMP A/S, Danmark

**MÆRKNING:**

- Fabrikantmærke: B.NAUR
- Materiale: PP
- Prod. dato: mdr. - år
- Godkendelsesnummer:
- Godkendelsesmærke: 

**KVALITETSKONTROL:**

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Teknologisk Institut, Aarhus.

**BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:**

Ved montering af vandlåsen anvendes den til gulv afløbet hørende tætningsring/gummipakning.

Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets 80 § er opfyldt.

**BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:**

**Udførelse:**

Vandlåsen består af en overdel med dyrør, der går ned i en underdel/overløbskop

**Materiale:**

Vandlåsen er udført i PP.

**Tilslutning:**

Monteres efter godkendelsesindehaverens anvisning i de egnede typer af gulv afløb af enten plast, rustfrit stål eller støbejern.

**Afløbsstrøm:**

Vandlåsens maksimale afløbsstrøm er:

|         |         |
|---------|---------|
| Ø75 mm  | 1/4 l/s |
| Ø110 mm | 1/5 l/s |

  
Thomas Bruun