

Udstedt: 2022.11.24  
Gyldig til: 2026.01.01

Opfylder kravene i BR i 18

**GODKENDELSESINDEHAVER:**


B. Naur ApS  
Conrads Vej 11  
DK-4640 Faxe  
Telefon: +45 24 78 51 09  
Internet: [www.bnaur.dk](http://www.bnaur.dk)

**Vandlås (indbygningsvandlås)  
SURF EXIT 110 UNIVERSAL og  
SURF EXIT 125 UNIVERSAL**

**FABRIKAT:**

AMP A/S, Danmark

**MÆRKNING:**

- Fabrikantmærke: B.NAUR
- Materiale: PP
- Prod. Dato: mdr. – år
- Godkendelsesnummer:
- Godkendelsesmærke: 

**KVALITETSKONTROL:**

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Teknologisk Institut, Aarhus.

**BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:**

Ved montering af vandlåsen anvendes den til gulv afløbet hørende tætningsring/gummipakning.

Installationen skal i øvrigt udføres i overensstemmelse med DS 432, Norm for afløbsinstallationer.

Forud for brug skal bygningssejer sikre at Bygningsreglementets 80 § er opfyldt.

**BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:**

**Udførelse:**

Vandlåsen består af en overdel med dykrør, der går ned i en underdel/overløbskop

**Materiale:**

Vandlåsen er udført i PP.

**Tilslutning:**

Monteres efter godkendelsesindehaverens anvisning i de egnede typer af gulv afløb af enten plast, rustfrit stål eller støbejern.

**Afløbsstrøm:**

Vandlås monteret i afløbskål m. udløb i henholdsvis Ø50, Ø75 og Ø110:

Ø50 mm 1,5 l/s  
Ø75 mm 1,4 l/s  
Ø110 mm 1,5 l/s



Thomas Bruun