

# Informationsblad

Delegerad förordning (EU) nr 1254/2014

Leverantörens namn eller varumärke	<b>GENVEX</b>
Modellbeteckning	<b>ECO190 XL ALU</b>
Specifik energianvändning (kall zon)	<b>- kWh/(m<sup>2</sup> × a)</b>
Specifik energianvändningsklass (genomsnittlig zon)	<b>A</b>
Specifik energianvändning (genomsnittlig zon)	<b>37,5 kWh/(m<sup>2</sup> × a)</b>
Specifik energianvändning (varm zon)	<b>- kWh/(m<sup>2</sup> × a)</b>
Typ	<b>Dubbelriktad ventilationsenhet (BVU)</b>
Typ av drivenhet	<b>Steglös varvtalsregulator</b>
Typ av värmeåtervinningssystem	<b>Rekuperativt</b>
Termisk verkningsgrad för värmeåtervinningssystem	<b>81,0 %</b>
Maximalt luftflöde	<b>310 m<sup>3</sup>/tim</b>
Tillförd effekt för fläktens drivenhet	<b>97,0 W</b>
Ljudeffektnivå	<b>59 dB</b>
Referensflöde	<b>0,060 m<sup>3</sup>/s</b>
Referenstryckskillnad	<b>50 Pa</b>
Specificerad tillförd effekt	<b>0,26 W/(m<sup>3</sup>/tim)</b>
Styrfaktor	<b>0,85</b>
Styrtyp	<b>Central behovsstyrning – 0,85</b>
Maximalt inre läckage	<b>1,4 %</b>
Maximalt höljesläckage	<b>0,4 %</b>
Placering av visuell filtervarning	<b>DISPLAY</b>
Beskrivning av visuell filtervarning	<b>AFTER A SPECIFIC TIME THE DISPLAY WILL TELL THAT IT IS TIME TO CLEAN THE FILTERS OR REPLACE THEM WITH NEW ONES.</b>
Webbadress för anvisningar för isärtagning och montering	<b><a href="http://www.genvex.com">http://www.genvex.com</a></b>
Årlig elförbrukning	<b>278,0 kWh el/år (annum)</b>
Årlig uppvärmningsbesparing vid kallt klimat	<b>8 580,0 kWh primärenergi/år (annum)</b>
Årlig uppvärmningsbesparing vid genomsnittligt klimat	<b>4 386,0 kWh primärenergi/år (annum)</b>
Årlig uppvärmningsbesparing vid varmt klimat	<b>1 983,0 kWh primärenergi/år (annum)</b>

Modell utsläppt på unionsmarknaden från 01/06/2019



**EPREL-registreringsnummer:** 1391390

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1391390>

**Leverantör:** METRO THERM A/S (Tillverkare)

**Webbplats:** [WWW.metrotherm.dk](http://WWW.metrotherm.dk)

**Kundsupport:**

**Namn:** TorbenSH

**Webbplats:**

**E-postadress:** [tsh@metrotherm.dk](mailto:tsh@metrotherm.dk)

**Telefon:** 004524425267

**Adress:**

Rundinsvej 55  
3200 Helsingør  
Danmark