


## Produktbeskrivelse

Anførte produkter anvendes på kanaler der monteres under et E60 kriterie iht. DS428-2019, samt indenfor de begrænsninger der er anført i nedenfor henvisste montage vejledninger. Gældende for dimensioner op til og med Ø1000.

### BFC - Brandflange for cirkulær

Monteres på begge sider af væg.

Monteres iht. montagevejledning [A2T Cirkulær PKT](#)



Ordrenøgler:

**BFC125**

**BFMC125**


**BMC125**

Produkt

### BFMC - Brandmanchet for Brandflange BFC

Monteres på overgang mellem BFC flange og rør.

Monteres iht. montagevejledning [A2T Cirkulær PKT](#)




(BEMÆRK Reses i bånd, samt 2 forskellige tykkelser på keramisk bånd)

### BMC - Brandmanchet for cirkulære samlinger

Monteres over samlinger mellem rør/rør eller rør/fitting

Monteres iht. montagevejledning [A2T Cirkulær PKT](#)



## Generelt.

- ◆ E60 montage kriterier iht. DS428:2019
- ◆ Anvendelsesbegrænsninger iht. montagevejledninger

## Produktbeskrivelse

Anførte produkter anvendes på kanaler der monteres under et E60 kriterie iht. DS428-2019, samt indenfor de begrænsninger der er anført i nedenfor henviste montage vejledninger. Gældende for dimensioner op til og med 1250x1000mm.



Ordrenøgler:

**BFR300300**


**VLB615**

Produkt

### BFR - Brandmanchet for Rektangulære samlinger

Monteres på begge sider af væg.

Monteres iht. montagevejledning [A2T Rektangulær PKT](#)



(Består af 4 løse skinner som fikseres rundt om kanalen)

### VLB615 - Keramisk bånd for Rektangulære samlinger

6x15mm Selvklæbende keramisk bånd, der monteres i samlinger mellem kanal/kanal eller kanal/formstykke

Monteres iht. montagevejledning [A2T Rektangulær PKT](#)

## Generelt.

- ◆ E60 montage kriterier iht. DS428:2019
- ◆ Anvendelsesbegrænsninger iht. montagevejledninger