

# **Drift og vedligeholdelsesvejledning Automatisk Branddør Lukning type ABDL 4000**

**Et anlæg består af en central, dørholdemagnet, røgdetektorer og dørlukningstryk samt eventuel ekstra strømforsyning og nødstrømsforsyning.**

**Anlægget skal afprøves i henhold til DBI retningslinie 231 af august 2010, mindst én gang i hvert kvartal.**

**Årlig service af ABDL anlægget, skal udføres af en installatør.**

**Mindste omfang af service:**

- Rensning og/eller udskiftning af detektorer i nødvendigt omfang.
- Batterikapacitet (hvis installeret).

**Funktionsprøve af alle enheder, herunder:**

- Detektorer.
- Elektromagneter.
- Dørlukningstryk.
- Kontrol af at døre lukker helt til fals, samt at låsens falle går i indgreb.

**For fler-fløjede døre skal funktionsprøve desuden omfatte:**

- Beslag for dørvælger.
- Låsemekanisme i top og bund på den stående dør (paskvilbeslag).

**Som dokumentation for udført service, påføres centralen mærkat, med oplysningerne:**

- Dato for serviceeftersyn.
- Firmanavn
- Firmatelefonnummer.