

Ny drikkevandsgodkendt prøvetagningshane

Honeywell Type V4250A-P



Kontrol af vandkvalitet og udtagning af 100 % sterile vandprøver fra specielt vandforsyningsanlæg og bygninger i boligområder er obligatoriske iht. til vandforsyningernes kvalitetssikringssystem omkring Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed (DDS)

Tilstedeværelse af legionella bakterier i brugsvandssystemer og alvorlige forureninger i drikkevandssystemer er blot nogle af de faktorer som har øget kravene til hyppigere kontrol af vandet for kemiske og mikrobiologiske forekomster.

Honeywell V4250A-P prøvetagningshane er udviklet med henblik på forenkling af selve proceduren for udtagning af hygiejniske prøver på udvalgte kontrolpunkter i vandsystemerne og styrker dermed Honeywells'produktportefølje indenfor miljørelaterede komponenter.

Korrosionsfri materialer:

Hus samt alle dele som er i berøring med medie er udført i rødgoods/RG5. Sædepakning og o-ringe er udført i hygiejnisk højkvalitets EPDM. Aftapningsrøret er udført i AISI316 rustfri stål.

KTW certificeret drikkevandsgodkendelse.

Hus og aftapningsrør er 360° roterbart for optimal prøvetagningsposition.

Integreret, frit aftageligt håndhjul for regulering af flow samt afspærring.

Anvendes til alle drikkevands- & brugsvandssystemer, swimming pool & spa bade.

Procedure for prøvetagning.

Inden selve prøvetagningen foretages skal det rustfrie afgangsrør varmebehandles for desinficering og for at sikre at vandprøven ikke kontamineres af eventuelle forekomster i selve prøvetagningsrøret. Der skal udvises forsigtighed ved varmebehandlingen for at undgå varmepåvirkning på selve huset og håndhjul. Håndhjulet er frit aftageligt og kan hurtigt af- & påsættes før og efter proceduren. Varmebehandlingen af afgangsrørets øverste del bør ikke overstige 30 sekunder (før bøjning); maksimal varighed for varmebehandling af afgangsrørets frie del skal være 60 sekunder. Varmebehandlingen skal kun rettes mod selve afgangsrøret for at undgå beskadigelse af pakninger.

For yderligere detaljer henvises til teknisk dokumentation samt installationsvejledning.

Honeywell

WHAT IT TAKES

Strandvejen 70 – 2900 Hellerup

+45 3955 5555

www.honeywell-ecc.dk / www.honeywell.dk