

AVK International A/S
Smedskovvej 40

8464 Galten

Deres ref.:
Niels Jørgen Hedegaard

Vor ref.:
19170
PF/PV

Dato:
2013.02.27

Godkendelse af afspærringsarmatur, AVK skydeventil serie 03

VA-Godkendelse nr.: VA 1.51/19170
Udstedt: 2013.02.27
Gyldig til: 2016.04.01

Med hensyn til retsvirkningerne af godkendelsen henvises til Byggestyrelsens cirkulære af 20. august 1986 om godkendelsesordningerne.

Godkendelsen må kun gengives i sin helhed.

Som det fremgår af godkendelsen, er den tidsbegrænset. Hvis den ønskes fornyet, beder vi Dem fremsende en ansøgning herom ca. 6 måneder før godkendelsen udløber.

Grundlaget og betingelserne for udstedelse og opretholdelse af godkendelsen er følgende:

Grundlag:

EN 1074 – Ventiler til vandforsyning.
Firmaets ansøgning af 2012.12.10.
Tegninger.

Prøvningsrapport fra:
OFI, Wien, nr. 406.156 af 2012.02.21

Kontrolaftale af 2008.06.04 med Teknologisk Institut, Aarhus.

Betingelser:

- a. Indehaveren af godkendelsen er forpligtet til at levere komponenter, der er i overensstemmelse med de komponenter, der ligger til grund for godkendelsen.

Ændringer af fremstillingsmetode eller udgangsmateriale skal omgående meddeles ETA-Danmark, som derefter meddeler, om der skal udføres supplerende undersøgelser.

- b. Vi gør opmærksom på, at godkendelsen kan ændres eller tilbagekaldes, inden den normalt udløber, hvis der fastsættes, ændres eller ophæves bestemmelser på området, hvis materiellet ændres på en sådan måde, at det har betydning for de forhold, der omfattes af godkendelsen, hvis det ved den løbende kontrol eller på anden måde påvises, at materiellet ikke længere opfylder godkendelsens krav, eller hvis der ved brugen af materiellet viser sig uacceptable ulemper.
- c. Kontrol udføres af Teknologisk Institut, Aarhus hos AVK, Galten i overensstemmelse med bestemmelserne i NKB-Produktregler 13 og 18.

Det er en betingelse for opretholdelse af godkendelsen, at ETA-Danmark modtager kopier af samtlige kontrolrapporter i gyldighedsperioden.

f/Thomas Bruun

A handwritten signature in blue ink, which appears to read 'Peter Fritzel'.

Peter Fritzel

Kopi: Teknologisk Institut, Aarhus, att. Steen Kloppenborg

GODKENDELSESINDEHAVER:

AVK International A/S
Smedeskovvej 40
8464 Galten
Telefon: 87 54 21 00
Telefax: 87 54 21 20

Afspærringsarmatur i jord

AVK skydeventil

serie 03

dim. 25-50 mm

FABRIKAT:

AVK Maskinfabrik A/S, Danmark

MÆRKNING:

- Fabrikantmærke: AVK
- Dimension
- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Teknologisk Institut, Aarhus.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Skydeventilen tillades monteret som afspærringsventil i vandinstallationers fordelingsledninger i jord (stikledninger).

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Betjening	Med nøgle.				
Montering	Skydeventilen findes med: Muffer med RG, indstiksmuffer eller skruekoblinger for PE-rør med udvendig diameter 32, 40, 50 og 63 mm.				
Materiale	Støbejern.				
Dimensioner	25, 32, 40 og 50 mm				
Tryktab (modstandstal ζ på basis af Indv. diam.)	Tryktabet (modstandstallet) er bestemt med fuldt åbent armatur.				
	d	25 mm	32 mm	40 mm	50 mm
	ζ	0,8	0,9	0,6	0,6

f/Thomas Bruun



Peter Fritzel