

Udstedt: 2012.10.02
Gyldig til: 2015.10.01

Udstedt i medfør af byggelovens § 28 stk. 2

GODKENDELSESINDEHAVER:


ACO Nordic A/S
Thorsvej 9
4100 Ringsted
Telefon: 57 66 66 66
Telefax: 57 66 66 67

Afløbsskål til bruseniche med betongulv
JOHANSEN 150

FABRIKAT:

ACO Stavebni prvk y k.s., Tjekkiet

MÆRKNING:

- Fabrikantmærke: ACO
- Materiale: på label:
AISI 316 TI eller
AISI 304
- Godkendelsesmærke: 

RØRFORENINGENS VVS-NR.:

15 34XX.XXX

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Montering:

Afløbsskålen installeres kun i forbindelse med afløb fra brusebad, og afløbet føres til et gulv afløb i samme rum.

Afløbsskålen kan monteres i gulve af beton eller gulve af beton med keramiske fliser på tætningslag af vandtæt klæbemasse.

Afløbsrøret mellem afløbsskål og gulv afløb skal i hele dets længde lægges med fald til gulv afløbet.

Afløbsskålen og afløbsrøret skal monteres, så de er let tilgængelige for rensning.

Afløbsstrøm:

Gennem skålen og et 2 m langt ø32 mm afløbsrør kan der maksimalt afledes 0,4 l/s.

BEMÆRKNINGER:

De anførte betingelser om placering, montering og rensning er udformet under hensyntagen til, at ledninger, der føres i gulv til gulv afløb, som regel ligger med ringe fald og let giver anledning til slamaflejninger og dermed til ilde lugt i rummet, ligesom ledningerne har lettere ved at forstoppes.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Udførelse:

Afløbsskålen er med vandret udløb og består af en skål, en ramme og en kvadratisk standard rist.

Afløbsskålen leveres med forskellige ristetyper.

Rammens dimension er 150 x 150 mm.

Højde på afløbsskålene er 52 og 62-72 mm.

Materiale:

Afløbsskål, ramme og rist er af rustfrit stål.

Tilslutning:

Afløbsskålens udløb er med udvendig diameter 32 mm for stikmuffesamling på afløbsrør af plast.