



Monteringsvejledning af Tilbageløbsstop med svømmer til meterbrønde

Montering:

Tilbageløbsstoppet placeres vandret i røret fra huset og fastgøres med vandafvisende lim eller silikone (sørg for at presse den ned i bunden af røret). Herefter tættes der omkring tilbageløbsstoppet med vandafvisende silikone.

Tilbageløbsstoppet er fremstillet i 2mm rustfrit stål. Et materiale der er modstandsdygtigt over for kloakvand.

Tilbageløbsstoppet skal placeres vandret i brønden på udløbsledningen fra huset. Tilbageløbsstoppet vil altid stå i åben position, men ved en pludselig vandstigning i brønden vil svømmeren løfte sig, og klappen lukkes.

VVS.NR.	HF.NR	RØRDIMENSION	LÆNGDE	DIAMETER
153940-110	1170	110mmpvc/4"Betone	320mm	98mm
153940-160	1171	160mmpvc/6"Betone	350mm	145mm

Højvandslukker op til 200mm fremstilles på bestilling.



Overensstemmelseserklæring

Vi H.F. HANSEN MASKINFABRIK APS, Elsenbakken 3, 3600 Frederikssund, erklærer på eget ansvar, at følgende produkt:
HF Tilbageløbsstop
Som er opfattet af denne erklæring, er i overensstemmelse med følgende standard:
DS/EN 13564-1 : 2003

We H.F. Hansen Maskinfabrik ApS, Elsenbakken 3, DK-3600 Frederikssund, declare under our sole responsibility that this product:
HF anti-flooding device
To which this declaration relates is in conformity with the following standard:
DS/EN 13564-1 : 2003

Frederikssund 01.09.2011



Deklaration of conformity

H.F. Hansen Maskinfabrik ApS
D. T. Jensen