

Indstiksfittings
Instickskopplingar
IS fittings
Roth pistoliitin
Installation



Living full of energy

Indstiksfittings > Instickskopplingar IS fittings > Roth pistoliitin

(DK) MultiPex rør skal altid klippes vinkelret med en PEX rørsaks f.eks VVS-nr. 087393.220.

(SE) MultiPex rör ska alltid kapas vinkelrätt med en PEX rørsax. Roth erbjuder Roth Rørsax RSK nr. 242 09 01.

(NO) Multipex rør skal alltid klippes vinkelrett med PEX rørsaks f.eks NRF nr. 837 04 61.

(FI) Katkaise putki terävällä muoviputkileikkurilla, esim. LVI nro 2016517. Leikkauspinnan tulee olla suora.




(DK) Marker indstikksdybden.

(SE) Markera insticksdjupet (se tabell) på röret.

(NO) Marker innstikksdybden.

(FI) Merkitse putki.

Dimension	12 mm	15 mm	18 mm	22 mm	28 mm
Indstikksdybden					
Insticksdjup	23 mm	23 mm	23 mm	27 mm	31 mm
Innstikksdybden.					
Putken päästä					




(DK) Anvend altid Roth støttebøsning.

(SE) Roth Stödhylsa ska alltid användas.

(NO) Det skal alltid brukes Roth støttehylse.

(FI) Käytä aina tukiholkki ja hyväksytyjä pex- putkiliittimiä.




(DK) Du må ikke anvende produkter der indeholder opløsningsmidler.

(SE) Produkter som innehåller lösningsmedel ska inte användas på rör eller delar.

(NO) Det må ikke brukes produkter som inneholder oppløsningsmidler.

(FI) Älä käytä tuotteita mikä sisältää liuottimia.




(DK) Stik røret ind i koblingen med en roterende bevægelse og kontroller indstikksdybden.

(SE) Tryck in röret i kopplingen med en lätt roterande rörelse och kontrollera att röret är intryckt hela vägen i kopplingen.

(NO) PEX røret stikkes inn i koblingen med en stødig, noe roterende håndbevegelse til stopp (kontroller merket for innstikksdybde).

(FI) Työnnä putki liittimeen kiertävällä liikkeellä ja tarkista putken asennus syvyys.




(DK) Træk i røret for at sikre det sidder fast.

(SE) Dra i röret för att säkerställa att det sitter fast.

(NO) Trekk i røret for å kontrollere at det sitter fast.

(FI) Varmista putken kiinnittyminen liittimeen vetämällä putkesta.




(DK) Flere fordelerrør kan samles ved at stikke spidsenderne ind i indstiksmufferne. Rørene kan derefter roteres til korrekt position.
OBS! Der må ikke anvendes klemringfittings og presfittings på spidsenderne af indstiksfittings'ne.

(SE) Flera fördelarrör kan sammankopplas genom att de sticks in i varandra till stopp. Fördelarrören kan sedan roteras till rätt position.
OBS! Klämringskopplingar ska ej användas.

(NO) Flere fordelerrør kan sammenkobles ved å stikke spissenden inn i innstikksmuffen. Rørene kan deretter roteres til korrekt posisjon.
OBS! Det må ikke brukes klemfittings på spissenden av innstikksfordelerne.

(FI) On mahdollista liittää useampi jakotukki toisiinsa. Asennuksen jälkeen jakotukki pystyy kiertämään oikeaan suuntaan.
HUOM! Älä käytä puserrusliitimiä.



(DK) Demontage må kun ske med Roth demonteringsværktøj.

(SE) Vid demontering av koppling ska Roth Demonteringsverktyg användas.

(NO) Demontering må kun gjøres med Roth demonteringsverktøy.

(FI) Liittimen irrottamiseen on käytettävä Roth avastyökälyä.



(DK) Tekniske data

Anvendelsesområde
 Maks. driftstemperatur
 Maks. driftstryk
 Materiale
 Frostsikring maks.

Vand og varmeinstal-
 lationer
 70°C
 10 bar
 Afzinkningsbestandigt
 messing
 Glucol 50 %

Tilbehør

Roth demonteringsværktøj 12-28 mm
 Roth rørsaks
 Roth MultiPex tang
 Roth støttebøsninger

VVS-nr. 047198.0xx
 VVS-nr. 087693.220
 VVS-nr. 087289.200
 VVS-nr. 047194.0xx

(SE) Tekniska data

Användningsområde
 Max drifttemperatur
 Max drifttryck
 Material
 Frysskydd

Tappvatten- och
 värmeinstallationer
 70°C
 10 bar
 Avzinkningshärdig
 mässing
 Glykol max 50 %

Tillbehör

Roth demonteringsverktyg 12-28 mm
 Roth rørsax
 Roth rörtång
 Roth stödhylsa

RSK nr. 187 37 7x
 RSK nr. 242 09 01
 RSK nr. 242 11 37
 RSK nr. 187 27 7x

(NO) Tekniske data

Bruksområde
 Max. drift temperatur
 Max. driftstrykk
 Materiale
 Frostsikring maks.

Vann og varmeinstal-
 lasjoner
 70°C
 10 bar
 Avsinkingnsfri
 messing (DZR)
 Glykol 50 %

Tilbehør

Roth demonteringsverktøy 12-28mm
 Roth rørsaks
 Roth MultiPex tang
 Roth støttehylser 12-28 mm

NRF nr. 511 84 82 -
 511 84 86
 NRF nr. 837 04 61
 NRF nr. 511 86 41
 NRF nr. 511 84 72 -
 511 84 76

(FI) Tekniset tiedot

Käyttöalue
 Maks. käyttölämpötila
 Maks. käyttöpain
 Materiaali
 Maksimi pakkasuojaus

Käyttövesi- ja
 lämpöjärjestelmiin.
 70°C
 10 baaria
 Sinkinkadonkestävä
 Messinki
 Glykoli 50 %

Lisätarvikkeet

Roth avaustyökalu
 Roth putkileikkuri
 Roth MultiPex putkipihdit
 Roth tukiholkki 12 - 28

LVI nro 2016533
 -2016537
 LVI nro 2016517
 SAP nro 17087289.200
 LVI nro 2016346
 -2016350




1.22/19348
 Godkendt i henhold til NT VVS 129



Denna produkt är anpassad till branschregler
 Säker Vatteninstallation. Roth Nordic AB garan-
 terar produktens funktion om branschreglerna
 och monteringsanvisningen följs.

ROTH NORDIC A/S

Centervej 5
 3600 Frederikssund
 Tel. +45 4738 0121
 Fax +45 4738 0242
 E-mail: service@roth-nordic.dk
 roth-nordic.dk

ROTH NORDIC AB

Käglingevägen 37
 213 76 Malmö
 Tel. +46 40534090
 Fax +46 40534099
 E-mail: service@roth-nordic.se
 roth-nordic.se

ROTH NORDIC AS

Jongsåsveien 4
 1338 Sandvika
 Tel. +47 67 57 54 00
 Fax +47 67 57 54 09
 E-mail: service@roth-nordic.no
 roth-nordic.no
 facebook.com/RothNordicNO

ROTH NORDIC OY

Sysimiehenkatu 12
 10300 Karjaa
 Puh. +358 19 440 330
 Faksi +358 (0) 19 233 193
 E-mail: service@roth-nordic.fi
 roth-nordic.fi
 facebook.com/RothNordicFI