

Egenkontroll för reparation och ombyggnad av fjärrvärmecentraler

Lämpliga delar kontrolleras. Ej lämpliga delar anmärks "ej tillämpligt". Ifylld egenkontroll signas av utföraren. Kopia skickas till Finspångs Tekniska Verk för arkivering på kundtjanst@finspangstekniska.se

Beskrivning av reparation/ombyggnad:

Datum	Anläggning (Namn/FC-nr)
-------	-------------------------

		JA	NEJ	Anmärkningar
1	Arbetet är utfört enligt Finspångs Tekniska Verks föreskrifter			
1	Primärsidan håller 21 bar i 1 timme och är tät			
2	Utbytt material är godkänt för ändamålet. Växlare är P-märkt, all utrustning på primärsidan håller minst PN16 bar m.m.			
3	Allt på primärsidan är svetsat och byggt av stålrör (Koppar får ej förekomma). Gäller ej anslutningar med kopparflex.			
4	Isolering är korrekt (åter-)monterad			
5	Arbetsområdet är ordentligt avstädat och överblivet material borttransporterat			

Fylls i av utföraren

Företag	Organisationsnummer
Telefon	E-post
Adress	Postnr och postort

Utförarens namnteckning	Namnförtydligande
-------------------------	-------------------