



Hoe conform zijn met de vernieuwde C10/11 normering in België?

Beste distributie partner,

Aan het begin van deze maand informeerden wij u over de impact van de vernieuwde C10/11 normering in België op zonnestroomomvormers vanaf 1 maart 2020. Via deze mail leggen we uit hoe uw klant kan checken of de omvormer conform is met de nieuwe C10/11 en wat de meest efficiënte manieren zijn waarop een firmware update kan uitgevoerd worden.

Vanaf 1 maart 2020 moeten alle omvormers in België voldoen aan de nieuwe C10/11 normering, de lokale vertaling van de nieuwe verordening gepubliceerd door de Europese Unie (RfG). SMA voldoet aan deze nieuwe regelgeving voor het [volledige huidige portfolio](#) en bevestigt dat alle huidige omvormers zullen worden toegevoegd aan de nieuwe C10/26 lijst gepubliceerd door Synergrid vanaf 1 maart 2020. De omvormers moeten weliswaar beschikken over de juiste firmware (FW 3.10). Mogelijks dient hiervoor een firmware update uitgevoerd te worden.

[Meer informatie over de impact van RfG en C10/11](#)

De installateur kan [op het etiket van de doos](#) checken welke firmware initieel geïnstalleerd is bij levering. Indien die lager is dan 3.10, dient een firmware update uitgevoerd te worden.

[Alle downloadlinks van de nieuwe firmwares vindt u hier](#)

Het updatebestand kan gedownload worden op een computer die de installateur rechtstreeks op de omvormer gaat verbinden. De omvormer moet in werking zijn om de update uit te voeren en heeft dus voldoende zon of DC-spanning nodig. Het is belangrijk om de update meteen na installatie (binnen de 10 uur) te voltooien om aan de regelgeving te voldoen en de juiste landcode te selecteren.

Een firmware update kan op 3 verschillende manieren uitgevoerd worden, afhankelijk van het type toestel: via WebUI, via Sunny Explorer en via Data Manager M.

[Lees in ons kenniscentrum artikel meer over de richtlijnen, wat de verschillende manieren zijn om een firmware update uit te voeren en hoe de juiste landcode te selecteren](#)

[Meer informatie over de te volgen stappen bij een firmware update via WebUI](#)

[Bekijk de video over het uitvoeren van een firmware update via WebUI](#)

Zouden wij u vriendelijk mogen vragen om deze tools ter ondersteuning van de installateur mee te verspreiden?

Aarzel niet om contact op te nemen met uw vertrouwde Key Accountmanager van SMA indien u nog verdere vragen heeft.



SMA Benelux BV/SRL
Generaal de Wittelaan 19B
2800 Mechelen, België

T +32 15 28 67 39
www.SMA-Benelux.com