

Venti brandmateriel

Kontrol og vedligehold

Regelmæssigt tilsyn

Regelmæssigt tilsyn med slangevinder foretages en gang om måneden evt. hyppigere, hvis det erfaringsmæssigt har vist sig nødvendigt. Tilsynet foretages af den ansvarlige leder, eller en af ham betroet medarbejder. Konstaterede fejl og mangler skal udbedres straks.

Slangevinden skal være let tilgængelig, og såfremt den er placeret i skab, kontrolleres det, om dette er let at åbne.

Det skal kontrolleres, om strålespidsen er fri for urenheder.

Slangevinden - herunder forsyningsrør, afspærringsventil, vinde og synlige slangedele samt strålerør - skal kontrolleres for synlige tegn på beskadigelse eller utætheder.

Ved tilsyn af slangevinder som er frostsikret, skal det kontrolleres, at varmeelementer, termostat og isolering er i korrekt og funktionsdygtig stand.

Årligt eftersyn

Der skal foretages tilsyn med slangevinden som er anført under "Regelmæssigt tilsyn".

Der skal foretages en funktionsprøve, idet slangen trækkes helt ud, og der sprøjtes med samlet stråle. Der sprøjtes, så slang og rør skylles godt igennem, spredt stråle afprøves, og strålespidsen efterses og renses for evt. urenheder.

Det skal kontrolleres, om vandføringen er tilfredsstillende. Dette er i almindelighed tilfældet, hvis kastelængden med samlet stråle er mindst 10 m.

Hvis slangevinden viser tegn på ælde, revnedannelse eller angreb af skadelige kemikalier, skal den udskiftes.

Det skal kontrolleres, om slangeforskrutninger og bindinger er fast tilspændte og tætte.

Det årlige eftersyn skal fremgå af label eller mærkeseddel med måned og år for sidste kontroleftersyn og trykprøvning. 5 år efter installation af slangevinden skal der foretages trykprøvning af denne, og derefter hvert 5. år. Prøvetrykket skal være 15 bar og skal opretholdes i 2 minutter jf. i øvrigt ISO 1402.

Det årlige eftersyn skal fremgå af en label eller mærkeseddel med måned og år for sidste kontroleftersyn og trykprøvning. Det skal samtidig fremgå, hvem der har foretaget dette kontroleftersyn og trykprøvningen.

Kontrol og vedligehold af vandfyldte slangevinder skal opfylde kravene i DS/EN 671-3.

For yderligere information henvises til Brandteknisk vejledning nr. 15 , Vandfyldte slangevinder, Dansk brand- og sikringsteknisk institut.