

Add-Ins

701-702 62353 60601 100 113 60974

Datei • Bearbeiten • Ansicht • Datensätze • Format • Extras • ?

Benutzerdefinierte Symbolleisten

IEC 60974-4



Kunden-Nr.

Name

00000

Musterman



Identnummer

Gerät

700

Schweißgerät



Prüfung-Nr.

Termin

1

09.08.2011



Ergebnis

OK



Ergebnis

OK



IEC 60974-4

GOSSEN ME

Elektrische Prüfung

Ident-Nr

Endnr

Prüfung-Nr

700

00000

1

	MW	GW	OK
RPE	<0.0160hms	<0.3000hms	OK
RISO Netz/PE	>=310.0M0hms	>2.500M0hms	OK
RISO Netz/S	>=310.0M0hms	>05.00M0hms	OK
RISO S/PE	>=310.0M0hms	>2.500M0hms	OK
I PE	<0.002mA	<05.00mA	OK
IB	<000.7mA	<10.00mA	OK
U0-DC	<000.7V	<113.0V	OK

FTEST

-

Prüfung

OK