

**VEDLIGEHOELSE**

## Briton panikbeslag

For at kunne garantere den bedste og mest effektive funktion af produktet over tid, skal følgende tjek udføres:

**Rutinetjek: Hver måned**

Undersøg og aktivér panikbeslaget for at sikre, at alle komponenter virker korrekt.

Tjek at slutblikket ikke er blokeret.

Hvis der opdages defekter, skal nedenstående tjek foretages:

**Planlagte tjek: Hver 6. måned**

Aktivér panikbeslaget og anvend et dynamometer til at måle den styrke, der skal til for at udløse panikbeslaget:

Tjek, at den krævede styrke ikke afviger betydeligt fra den styrke, der blev

målt, da panikbeslaget blev installeret, -uanset hvad, bør den ikke overstige 80N.

Tjek, at åbnemekanismen virker optimalt. Hvis nødvendigt, justeres lukkemekanismerne som vist i den relevante instruktion.

Undersøg panikbeslaget omhyggeligt, både slutblik og lås, hvis der findes en, for at sikre, at delene passer ind i dørrammen.

Tjek, at skruerne på cover og tværstang er skruet stramt i.

Smør de områder, hvor falle og slutblik mødes, hvis nødvendigt.

Notér tjekresultater og dato efter hvert tjek.

**Efter 10 år**

Efter 10 år fra installationsdato, skal en autoriseret montør tjekke funktionaliteten på panikbeslaget. Hvis der opdages defekter, bør hele panikbeslaget udskiftes.

**Yderligere information**

Opstår der tvivlstilfælde om anvendelse, vedligeholdelse eller bortskaffelse af Briton panikbeslag bør leverandøren kontaktes for råd og vejledning.

Notér tjekresultater og dato efter hvert tjek.