

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen • Überwachen • Zertifizieren

PRÜFZERTIFIKAT
TEST CERTIFICATE**Nr. 123000222-02**

no. 123000222-02

(Version 01)

(version 01)

Aufgrund der in der bauaufsichtlich anerkannten und gemäß DIN EN ISO 17025 akkreditierten Prüfstelle für Baubeschläge des MPA NRW durchgeführten Prüfungen wird bestätigt, dass

Due to the examinations accomplished by the according with DIN EN ISO 17025 accredited testing laboratory for building hardware of the MPA NRW it is confirmed that

das Bauprodukt
the building hardware

Drückergarnituren in Ausführungen entsprechend der
Zusammenstellung in der Anlage 1
lever handles as shown on the summary in annex 1

des Herstellers
of the manufacturer

Randi A/S
Mirabellevej 3
8930 Randers NØ
Dänemark / Denmark

mit den wesentlichen Anforderungen der
comply with the essential requirements of

DIN EN 1906: 2012-12 „Türdrücker und Türkäufe“; Anforderungen und
Prüfverfahren, Deutsche Fassung EN 1906:2012


DIN EN 1906: 2012-12 „lever handles and knob furniture“, Requirements and test methods, German version EN 1906:2012

geprüft wurde, und wie nebenstehend zu
klassifizieren ist:
It can be classified as

Beschläge mit 9 mm FS Vierkant.
Die Klassifizierungsschlüssel sind der Anlage 1 zu entnehmen.

*Lever handles with 9 mm FS square spindle.
Further details on the classification can be seen in annex 1.*

Dortmund, 21.04.2020
Im Auftrag/ By Order


M. Schemann
Sachbearbeiter / Clerk



Dieses Prüfzeugnis umfasst 1 Seite und 1 Anlage.

Die Grundlage für dieses Prüfzeugnis bilden die MPA NRW Prüfberichte Nr. 123000222.01, 120004517.02, 120004517.03 sowie der Exova Warringtonfire Prüfbericht WF No. 143179, Issue 6.






This test certificate comprises of 1 page and 1 annex.

This certificate is based on the test reports no. 123000222.01, 120004517.02, 120004517.03 and the Exova Warringtonfire test report WF no. 143179, Issue 6.

This document was originally written in German. In case of doubt the German version shall prevail.

Randi Line – Türbeschläge – Edelstahl

Randi Line – door handles – solid stainless steel

				
1010.04	1010.084	1010/1080	1010/1201	1011/1262

Klassifizierungsschlüssel nach EN 1906:2012

Classification acc. to EN 1906:2012












4	7 ^{*)}	-	B1	1	4	0	U
---	-----------------	---	----	---	---	---	---

^{*)} Durch zusätzliche Prüfungen wurde eine Dauerfunktionstüchtigkeit von 1 000 000 Prüfzyklen nachgewiesen.

^{*)} A durability of 1 000 000 cycles was verified by additional tests.






Drücker und Knopfvarianten

Lever handles and door knobs

				
1010	1011	1015	1018	1040
				
1041	1042	1050	1060	1066
				
1068	1072	1073	1074	1075
				
1077	1078	1080	1082	1084
				
1085	1086	1087	1091	1090

Randi Line – Türbeschläge – Edelstahl Rohr

Randi Line – door handles – solid stainless steel

				
1020.04	1020.084	1020/1080	1020/1201	1020/1262

Klassifizierungsschlüssel nach EN 1906:2012

Classification acc. to EN 1906:2012







4	7 ^{*)}	-	B1	1	4	0	U
---	-----------------	---	----	---	---	---	---

^{*)} Durch zusätzliche Prüfungen wurde eine Dauerfunktionstüchtigkeit von 1 000 000 Prüfzyklen nachgewiesen.

^{*)} A durability of 1 000 000 cycles was verified by additional tests.

Drücker und Knopfvarianten

Lever handles and door knobs

				
1020	1021	1024	1028	1030
				
1031				