

Veggboks m/låseklips og skruer

Veggboks m/låseklips og skruer

Veggbokser benyttes i veggkonstruksjonen, der tappearmaturet skal monteres.

Husk boksfres NRF: 511 28 51



Boksen er nødvendig for å kunne gjøre systemet utskiftsbart, samt at røret ikke bøyes med for krapp vinkel ut av veggen da det kan skape ovalitet i røret.

Det er viktig at det benyttes låseklips rundt underdelen for å sikre at varerøret ikke beveger seg ut av veggboxen.

Veggboksene leveres med forlenger på 56 mm.

I systemtesten fra Sintef Byggforsk (i.h.t. NT VVS 129, pkt. 6.4.6) er det benyttet en påstrykningsmembran av type PCI på boksens gumlimansjett (511 17 39) samt underlag (se ellers mer om dette under [gumlimansjett](#), også kalt membran).



Viggo Kristoffersen
Teknisk
Inneselger

vik@armaturjonsson.no
917 84 033



Robin Thomsen
Teknisk
Inneselger

rth@armaturjonsson.no
411 11 043

Armaturjonsson

Armaturjonsson AS

Berghagan 4 B
1405 LANGHUS
Vis kart

GDPR

Sentralbord:
+47 22 63 17 00

firmapost@armaturjonsson.no

Produkttabell : Veggboks m/låseklips og skruer

Varetekst	Kat.nr.	NRF-nr.	Eskestr.
Veggboks 1/2" Ø12 inkl. låseklips og skruer	5400.070	511 16 31	10 stk
Veggboks 1/2" Ø16 inkl. låseklips og skruer	5400.170	511 16 33	10 stk
Veggboks 1/2" Ø20 inkl. skruer	5400.270	511 16 36	10 stk
Veggboks 3/4" Ø20 inkl. skruer	5400.370	511 16 37	10 stk

Beskrivelsestekst : Veggboks m/låseklips og skruer

Det skal benyttes RIR- system som type JRG Sanipex.

Systemet består av rør, fordelere, skap og veggbokser med tilbehør. Rørsystemet skal leveres med rør og originale deler som inngår i leverandørens sortiment, og skal være merket med produktnavn. Rørsystemet skal ha Sintef Byggforsk Teknisk Godkjenning (f.eks. TG2464).

På forlangende skal rørlegger fremvise Teknisk Godkjenning for det valgte RIR-system. Kuplinger skal være av en slik utførelse at det sikrer fullt gjennomstrømning uten innsnevring. Dette reduserer risikoen for strømningsstøy og dødlommer.

Videre reduseres risikoen for legionella i systemet. Kuplingene skal være tilpasset PE-X-rørets egenskaper med hensyn til ekspansjon, skal monteres med spesialverktøy og trekkes til med systemets momentnøkkel for å sikre mot lekkasjer ved termisk utvidelse. Momentet er dermed dokumentert iht. veiledningen til TEK10. Som hovedretningslinje for utførelsen skal det benyttes Byggebransjens våtomsnorm, blad 42.210 RIR-systemer.

Maks. temperatur 95°C
Maks driftstemperatur 70°C
Trykkklasse PN10

Det skal benyttes veggbokser ved alle tappesteder. I våtsone skal systemets mansjett benyttes. Utenfor våtsone skal skumplastplugg benyttes i veggboxen for å hindre lekkasje ut av vegg. Det skal benyttes fordelerskap som tilhører rørsystemet. Avløp fra fordelerskap skal monteres synlig i rom med sluk. Spikeravvisere skal benyttes ved gjennomføring i stendere iht. systemets monteringsveiledning. Det skal benyttes rørsystem hvor kuplinger og rør kan demonteres og remonteres.