

SJEKKLISTE FOR Mapeguard WP 2K Membrane



KONTAKTINFO MEMBRANARBEID

Utfylt av: _____

Dato: _____

Prosjektnavn: _____

Hovedentreprenør: _____

Kontaktperson(er): _____

Tlf: _____ E-post: _____

PRIMING

Produkt:

PRIMER VT PLUS Batch nr: _____

PRIMER G Batch nr: _____

ECO PRIM T Batch nr: _____

Krav:

For TG 20806, gjelder 2 strøk med PRIMER VT PLUS ved krav om dampetthet med S_d -verdi over 10 m. Restfukten i underlaget må ikke overstige 85 % RF. Vegger og etasjeskillere som vender mot uteklima eller kalde rom har krav om dampetthet med S_d -verdi over 10 m.

Dato: _____

Underlaget er behandlet, rent, tørt og støvfritt før påføring. Bilde er tatt.

Restfukt i underlaget (%RF): _____

Underlaget er påført 2 strøk uforynnet PRIMER VT PLUS i kryss i de tilfeller der krav om dampetthet er S_d verdi over 10 m

Totalt forbruk av PRIMER VT PLUS er minst 0,3 kg/m²

Tid etter påføring: _____



Signatur: _____

MEMBRAN

Produkter:

- MAPEGUARD WP 2K Membrane Batch nr: _____

- MAPEGUARD ST tettebånd

- MAPEBAND EASY tettebånd

- MAPEGUARD PC rørmansjetter

- MAPEGUARD IC/EC inn-/utvendig hjørne

- MAPEBAND EASY 90°/270° inn-/utvendig hjørne

- MAPEBAND B DC / B DCL slukmansjett

- MAPEBAND B T butylbånd

Krav:

For TG 20806, gjelder kun produktene over. Membranen må påføres i minst to strøk

2x0,75 kg = 1,5 kg/m² gir en tørrfilm på 1 mm tykkelse

Underlag er tørt, ren og støvfri før påføring. Bilde er tatt.

Dato: _____ Tid før påføring: _____

Gulv er påført MAPEGUARD WP 2K Membrane i minst 1 mm tykkelse

Første strøk er tørt før andre påføring

Hjørner, overganger, skjøter og rørgjennomføringer er tettet med egnet tettetdetalj.

Alle tettetdetaljer er smurt inn i membran på fram og bakside og evt. luftbobler er presset ut.

MAPEGUARD PC i str. 75-110 og 100-130 mm er heldekket med MAPEGUARD WP 2K Membrane .

MAPEGUARD WP 2K Membrane er tørr før klemring monteres i sluk over membran. Bilde er tatt.

Klemring er montert med håndverktøy

Bilde er tatt under og etter montering

Tid etter påføring: _____

Signatur kunde/sluttbruker: _____