

NOTES TECHNIQUES

Les rampes et voies d'accès exposées au gel doivent être équipées de trames chauffantes à puissance constante, comme la trame EM2-DM de RAYCHEM, fabriquée par nVent, pour garantir l'accès aux bâtiments, parkings, etc, en cas de gel ou de neige.

Le système de chauffage par le sol doit comprendre une armoire électrique à circuits multiples pour assurer la régulation du système et la sécurité électrique. L'armoire, connue sous le nom SBS-xx-VV et fournie par nVent, comprend tous les dispositifs de sécurité (disjoncteurs et différentiels) nécessaires, un système multicapteurs et un raccordement pour le traçage du drain d'évacuation.

Le ruban chauffant de rampe d'accès se fixe aux armatures, au treillis ou à toute autre surface adaptée pour garantir le respect des écarts et de l'épaisseur de couverture recommandés. Il doit être installé, testé et mis en service en respectant scrupuleusement les recommandations du fabricant. Confier de préférence ces tâches à un installateur agréé par le fournisseur.

MATÉRIAUX


QTÉ	N° PIÈCE	ARTICLE
200	449561-000	EM2-XR
1	602208-000	SBS-03-VV
3	804119-000	VIA-CE1
3	1244-001147	VIA-JB2



nVent

France Belgique/Belgique Schweiz/Suisse
 Tél 0800 906045 Tél +32 16 21 35 02 Tél 0800 551 308
 Fax 0800 906003 Fax +32 16 21 36 04 Fax 0800 551 309
 salesfr@nvent.com salesbelux@nvent.com info-ntm-ch@nvent.com

CONFIDENTIEL CE SCHÉMA ET SON CONTENU SONT LA PROPRIÉTÉ DE NVENT ET CONTIENNENT DES INFORMATIONS À CARACTÈRE CONFIDENTIEL, QUI DOIVENT ÊTRE TENUES DANS LA PLUS STRICTE CONFIDENTIALITÉ PAR TOUTE PERSONNE À QUI ELLES SERONT COMMUNIQUÉES. IL EST FORMELLEMENT INTERDIT DE DIVULGUER, DE PUBLIER, DE DIFFUSER OU D'UTILISER CES INFORMATIONS DANS QUELQUE BUT NON EXPRESSÉMENT AUTORISÉ PAR ÉCRIT AU PRÉALABLE PAR NVENT. NVENT REJETTE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS D'UTILISATION NON AUTORISÉE DE CE SCHÉMA ET DE SON CONTENU.	SAUF INDICATION CONTRAIRE, LES DIMENSIONS SONT EXPRIMÉES EN mm: X 40,0 X.X 40,0 X.XX 40,05 X.XXX 40,25 GRANDANGÈRE 40,5°	
	dessin	DATE: 06.04.2010
	contrôle	DATE: -
	Approbation	N/D
	nVent	3



TITRE RAMPES ET VOIES D'ACCÈS	REVISION 1
TAILLE ORIGINALE A3 N° DE SCHÉMA	
ÉCHELLE NTS	état SHEET 1 OF 1
	1