



LCIE

# LICENCE



**LCIE N° : T 18094 / 728988**

Titulaire :  
License Holder:

**LEGRAND FRANCE**  
128 AVENUE DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY;  
87045 LIMOGES CEDEX -France

Site de fabrication :  
Factory:

**2034BA**

Produit :  
Product:

**BAES + BAEH pour locaux à sommeil**  
*BAES + BAEH for sleeping premises*

Marque commerciale (s'il y a lieu) :  
Trade mark (if any):

Legrand

Modèle, type, référence :  
Model, type, reference:

0 625 61 + accessoire 0 626 76 (signalisation triangulaire)

Caractéristiques principales :  
Main characteristics:

Voir Annexe / See Annex

Informations complémentaires :  
Additional information:

/

Le produit est conforme à :  
The product is in conformity with:

NF EN 60598-1:2015+A1 :2018  
NF EN 60598-2-22:2014  
NF EN 62034:2012  
NF C 71-800:2000  
NF C 71-820:1999  
NF C 71-805:2000  
UTE C 71-806:2007  
UTE C 71-803:2005  
NF 413:2006

Documents pris en compte :  
Relevant documents:

Rapport(s) d'essai(s) / Test report(s) n°158091-728988 A/B/C

Annule et remplace (s'il y a lieu) :  
Cancels and replaces (if necessary):

/

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

*On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.*

Fontenay-aux-Roses, 01/04/2019  
Date de fin de validité / Expiry date

**Jérôme REYSSON**  
Responsable Certification/Certification Officer



La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.  
*The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.*



Accréditation  
N° 5-0014

Portée disponible sur  
www.cofrac.fr

**LCIE**  
Laboratoire Central des Industries Electriques  
Une société de Bureau Veritas

33 Avenue du Général Leclerc  
92260 Fontenay-aux-Roses  
FRANCE

**WWW.LCIE.FR**

**Annexe de la licence / Annex of license  
T 18094 / 728988**

**Caractéristiques / Characteristics :**

Caractéristique	Valeur
Type	Connecté
Tension assignée / Rated voltage	230 V
Nature du courant / Nature of supply	AC
Fréquence assignée / Rated frequency	50/60 Hz
Puissance assignée / Rated power	0.5W
Classe de protection contre les chocs électriques / Class of protection from electric shock	II
Degré IP / IP degree	66
Degré IK / IK degree	10
Flux assigné / Rated lumen output	45lm 1h (BAES) 8lm 5h (BAEH)
Nature accumulateur (Type, Nombre, Tension, Capacité) / Battery type	NiMH - 2x 1,2V - 1,1 Ah - GP : GPRHC11KT021 NiMH - 2 x 1,2V - 1,1 Ah - BST : H-AA1100GT NiMH - 2 x 1,2V - 1,1 Ah - JYH : AA1100GTJS
Lampe de secours (nature, nombre) / Emergency lamp (type, number)	2 + 2 Leds
Lampe de veille (nature, nombre) / Normal lamp (type, number)	2 + 2 Leds
Télécommande/Remote control	oui