

ARIC
26 rue du Goulet
93300 AUBERVILLIERS

Editeur (trice) Aumarechal Jean Michel
Téléphone
Fax
Email jm.aumarechal@aric-sa.fr

ARIC 50652 DL-ISO IP65 50° 8W 3000K / Table UGR

Luminaire: ARIC 50652 DL-ISO IP65 50° 8W 3000K
Lampes: 1 x

Evaluation éblouissement selon UGR											
ρ Plafond		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Murs		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Sol		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Taille pièce X Y		Visée perpendiculaire vers axe des lampes					Visée longitudinale vers axe des lampes				
2H	2H	22.7	23.5	23.0	23.7	23.9	22.7	23.5	23.0	23.7	23.9
	3H	22.8	23.5	23.1	23.8	24.0	22.8	23.5	23.1	23.8	24.0
	4H	22.9	23.5	23.2	23.8	24.1	22.9	23.5	23.2	23.8	24.1
	6H	23.0	23.6	23.4	23.9	24.2	23.0	23.6	23.4	23.9	24.2
	8H	23.0	23.6	23.4	23.9	24.2	23.0	23.6	23.4	23.9	24.2
	12H	23.1	23.6	23.4	23.9	24.3	23.1	23.6	23.4	23.9	24.3
4H	2H	22.6	23.3	23.0	23.5	23.8	22.6	23.3	23.0	23.5	23.8
	3H	22.9	23.4	23.2	23.7	24.0	22.9	23.4	23.2	23.7	24.0
	4H	23.0	23.5	23.4	23.8	24.2	23.0	23.5	23.4	23.8	24.2
	6H	23.2	23.6	23.6	24.0	24.4	23.2	23.6	23.6	24.0	24.4
	8H	23.3	23.6	23.7	24.0	24.5	23.3	23.6	23.7	24.0	24.5
	12H	23.4	23.7	23.8	24.1	24.5	23.4	23.7	23.8	24.1	24.5
8H	4H	23.0	23.4	23.5	23.8	24.2	23.0	23.4	23.5	23.8	24.2
	6H	23.3	23.6	23.8	24.0	24.5	23.3	23.6	23.8	24.0	24.5
	8H	23.5	23.7	23.9	24.1	24.6	23.5	23.7	23.9	24.1	24.6
	12H	23.6	23.8	24.1	24.3	24.8	23.6	23.8	24.1	24.3	24.8
12H	4H	23.0	23.3	23.5	23.7	24.2	23.0	23.3	23.5	23.7	24.2
	6H	23.3	23.5	23.8	24.0	24.5	23.3	23.5	23.8	24.0	24.5
	8H	23.5	23.7	24.0	24.2	24.7	23.5	23.7	24.0	24.2	24.7
Variation de position de l'observateur pour écartement S entre luminaires											
S = 1.0H		+3.1 / -2.7					+3.1 / -2.7				
S = 1.5H		+5.6 / -3.0					+5.6 / -3.0				
S = 2.0H		+7.5 / -3.5					+7.5 / -3.5				
Tableau standard		BK02					BK02				
Nombre à ajouter pour la correction		5.6					5.6				
Indice d'éblouissement en fonction du 720lm Flux lumineux total											

Les valeurs UGR sont calculées conformément à CIE Publ. 117. Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.