



LCIE

# LICENCE



**LCIE N° : T 15066 / 696996-A2**

Titulaire :  
License Holder:

**COOPER**

ZAC de la Gravière, Rue Beethoven, Parc Européen d'Entreprise RII,;  
63200 RIOM -France

Site de fabrication :  
Factory:

2019 BA

2101 BA

Produit :  
Product:

**BAES utilisable pour l'évacuation ou pour l'ambiance à fluorescence p**  
*BAES for evacuation or for atmosphere with fluorescence p*

Marque commerciale (s'il y a lieu) :  
Trade mark (if any):

EATON

Modèle, type, référence :  
Model, type, reference:

PLANETE 400 AD ADR CGLine+ - 17141

Caractéristiques principales :  
Main characteristics:

Voir Annexe / See Annex

Informations complémentaires :  
Additional information:

/

Le produit est conforme à :  
The product is in conformity with:

NF EN 60598-1:2015  
NF EN 60598-2-22:2014  
NF EN 62034:2012  
NF C 71-800:2000  
NF C 71-801:2000  
NF C 71-820:1999

Documents pris en compte :  
Relevant documents:

Rapport(s) d'essai(s) n°145466-696985 A - 145466-696985 B

Annule et remplace (s'il y a lieu) :  
Cancels and replaces (if necessary):

La licence / License T 15066 / 696996-M1 du 25/04/2017 : Correction éditoriale

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

*On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.*

Fontenay-aux-Roses, 26/06/2017

**Rémi Hanot**

Date de fin de validité / Expiry date:

Responsable Certification Officer



La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.  
*The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.*



Accréditation  
N° 5-0014

Portée disponible sur  
www.cofrac.fr

LCIE

Laboratoire Central des Industries Electriques  
Une société de Bureau Veritas

33 Avenue du Général Leclerc  
92260 Fontenay-aux-Roses  
FRANCE

WWW.LCIE.FR

## Annexe de la licence / Annex of license T 15066 / 696996-A2

### Caractéristiques / Characteristics :

Caractéristiques	Valeur
Tension assignée / Rated voltage	230 V
Nature du courant / Nature of supply	AC
Fréquence assignée / Rated frequency	50-60 Hz
Puissance assignée / Rated power	/
Classe de protection contre les chocs électriques / Class of protection from electric shock	I
Degré IP / IP degree	65
Degré IK / IK degree	07
Flux assigné / Rated lumen output	330 lm à 1h
Nature accumulateur (Type, Nombre, Tension, Capacité) / Battery type	Ni-Cd 5 x 1,2 V / 1,5 Ah EATON EcoSafe by SAFT
Lampe de secours (nature, nombre) / Emergency lamp (type, number)	24 LEDs
Lampe de veille (nature, nombre) / Normal lamp (type, number)	/
Télécommande/Remote control	oui