



LCIE

# LICENCE



**LCIE N° : 674648/A1**

Titulaire :  
License Holder:

**EUR'OHM**  
ZAC DE PEURAS Avenue de Peuras; 38210 TULLINS -France

Site de fabrication :  
Factory:

1828AP

Produit :  
Product:

**Interrupteur pour installation électrique fixe**  
*Switch for fixed electrical installation*  
Interrupteurs pour installations électriques fixes / *Switches for fixed-electrical installations*

Marque commerciale (s'il y a lieu) :  
Trade mark (if any):

EUR'OHM

Modèle, type, référence :  
Model, type, reference:

Gamme / series Esprit  
Référence/reference 61823

Caractéristiques principales :  
Main characteristics:

6 A, 250 V~

Informations complémentaires :  
Additional information:

Voir annexe / see annex

Le produit est conforme à :  
The product is in conformity with:

EN 60669-1:1999+A1:2002+A2:2008

Documents pris en compte :  
Relevant documents:

Rapport(s) d'essai(s) / Test report(s) 136594-674647

Annule et remplace (s'il y a lieu) :  
Cancels and replaces (if necessary):

La licence / License 674648 du/of 2015-11-25 (suppression des coordonnées du site de fabrication/deletion of factory coordinates)

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.


*On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.*

Fontenay-aux-Roses, 18/01/2017

**Gilles LEMONNIER**  
Responsable Certification/Certification Officer

Date de fin de validité / Expiry date :

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.  
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.



Accréditation  
N° 5-0014

Portée disponible sur  
www.cofrac.fr

LCIE

Laboratoire Central des Industries Electriques  
Une société de Bureau Veritas

33 Avenue du Général Leclerc  
92260 Fontenay-aux-Roses  
FRANCE

WWW.LCIE.FR

ANNEXE / ANNEX  
LCIE N° 674648/A1

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES PRINCIPAL CHARACTERISTICS

Fonction / <i>Pattern number</i>	4
Ouverture des contacts / <i>Contact opening</i>	ouverture normale <i>normal gap</i>
Degré de protection / <i>Protection degree</i>	IP20
Mode de commande / <i>Method of actuating</i>	à bascule <i>rocker</i>
Méthode de montage / <i>Method of mounting</i>	encastré <i>flush-type</i>
Méthode d'installation / <i>Method of installation</i>	conception A / <i>design A</i>
Type des bornes / <i>Type of terminals</i>	sans vis (rigide) <i>screwless (rigid)</i>
Sortie par câble souple / <i>Flexible cable outlet</i>	sans <i>without</i>
Caractéristiques assignées / <i>Ratings</i>	6 A , 250 V~