

Référence **XNH00-S160-BT1**
N° de catalogue **183034**

Gamme de livraison

Fonction de base			appareil de base
Nombre de pôles			3
Mode de montage			système sur jeux de barres 60 mm
Taille			00
Type de raccordement			Borne à cage
Courant assigné d'emploi	I _e	A	160
Degré de protection face avant(intégré avec XNH)			IP20 (état d'exploitation) IP2XC (protection contre les contacts directs) IP10 (Capot à languette ouvert)
Tension assignée d'emploi	U _e	V AC	690
Tension assignée d'emploi	U _e	V DC	440
Courant assigné de court-circuit conditionnel		kA	120 (500 V) 100 (690 V)
Comportement à la flamme			auto-extinguible selon UL 94
Beschreibung			Circuits électriques en cuivre électrolytique, argentés raccordement par le haut ou par le bas
Successeur de			224550 120603

Caractéristiques techniques

Electriques

Conformité aux normes			IEC/EN 60947-3
Tension assignée d'emploi	U _e	V AC	690
Tension assignée d'emploi	U _e	V DC	440
Courant assigné d'emploi	I _e	A	160
Fréquence assignée	f	Hz	40 - 60
Tension assignée d'isolement	U _i	V AC	800
Puissance dissipée totale avec I _{th} (sans fusibles)	P _v	W	14
Puissance dissipée à 80 % (sans fusibles)	P _v	W	9
Tension assignée de tenue aux chocs	U _{imp}	kV	8
Catégorie d'emploi AC-23B			
Tension assignée d'emploi AC	U _e	V AC	400
Courant assigné d'emploi	I _e	A	160
Catégorie d'emploi AC-22B			
Tension assignée d'emploi AC	U _e	V AC	500
Courant assigné d'emploi	I _e	A	160
Catégorie d'emploi AC-21B			
Tension assignée d'emploi AC	U _e	V AC	690
Courant assigné d'emploi	I _e	A	160
Catégorie d'emploi DC-22B			
Tension assignée d'emploi	U _e	V CC	250
Courant assigné d'emploi	I _e	A	160
Catégorie d'emploi DC-21B			
Tension assignée d'emploi	U _e	V CC	440
Courant assigné d'emploi	I _e	A	160
Courant assigné de court-circuit conditionnel		kA	120 (500 V) 100 (690 V)
Courant assigné de courte durée admissible	I _{cw}	kA	7

Cartouche-fusible max.			
Taille selon DIN VDE 0636-2			000 / 00
Puissance dissipée max. admissible par cartouche-fusible	P _v	W	12
Longévité électrique	manœuvres		300

Mécaniques

Degré de protection face avant(intégré avec XNH)			IP20 (état d'exploitation) IP2XC (protection contre les contacts directs) IP10 (Capot à languette ouvert)
Température ambiante		°C	-25 - +55
Mode de fonctionnement assigné			Service ininterrompu
Actionnement			Manœuvre dépendante manuelle
Position de montage			verticale, horizontale
Altitude d'installation		m	max. 2000
Catégorie de surtension/Degré de pollution			III/3
RoHS (selon la directive 2002/95/EG du Parlement européen et du Conseil)			Oui
Sens d'alimentation en énergie			au choix (système FLEX)
Verrouillable			Oui, en option
Possibilité de plombage			Oui, standard
Matériaux			
Matériau			Polyamide
Couleur			grise
Comportement à la flamme			auto-extinguible selon UL 94
Sans halogène			Oui
Détection de tension			Oui, fenêtre d'inspection coulissante.
Longévité mécanique	manœuvres		1400
Tenue aux courants de fuite			CTI 600
Tenue en température		°C	125

Sections raccordables

Borne plate			
Diamètre des boulons			M8
Cosse de câble, largeur max.		mm	25
Barre plate		mm	20 x 10
Bornes à cage			
multibrins		mm ²	1,5 - 95 Cu
Feuillard Cu	Lamelles x largeur x épaisseur	mm	9 x 9 x 0,8
Bornes à étrier			
multibrin		mm ²	1,5 - 50 Cu
Feuillard Cu	Nombre de feuilles x largeur x épaisseur	mm	6 x 9 x 0,8
Bornes prismatiques			
Conducteurs multibrin		mm ²	10 - 70 Cu/Al
Bornes prismatiques doubles			
Conducteurs multibrin		mm ²	-

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception			
Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée	I _n	A	160
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant	P _{vid}	W	4.7
Puissance dissipée du matériel, fonction du courant	P _{vid}	W	14
Certificat d'homologation IEC/EN 61439			
10.2 Résistance des matériaux et des pièces			
10.2.2 Résistance à la corrosion			Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.1 Résistance à la chaleur de l'enveloppe			Les exigences de la norme produit sont respectées.

10.2.3.2 Résistance Matières isolantes Chaleur normale		Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.3 Résistance Matières isolantes Chaleur exceptionnelle		Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.4 Résistance aux UV		Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.5 Elevation		Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc		Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions		Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des enveloppes		Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite		Sous la responsabilité du tableautier.
10.5 Protection contre les chocs électriques		Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel		Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes		Sous la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur		Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement		
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle		$U_i = 800 \text{ V AC}$
10.9.3 Tension de tenue aux chocs		Sous la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test d'enveloppes en matière isolante		Sous la responsabilité du tableautier.
10.10 Echauffement		Le calcul de l'échauffement est sous la responsabilité du tableautier. Eaton fournit les données de puissance dissipée des appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits		Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique		Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique		Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareillage industriel basse tension (EG000017) / Interrupteur sectionneur à fusible (EC001040)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Sectionneur, interrupteur, commutateur / Interrupteur/sectionneur à coupure en charge avec/sans fusible (ecl@ss10.0.1-27-37-14-01 [AKF058013])			
finition interrupteur général			non
finition interrupteur de sécurité			non
tension de fonctionnement nominale max. U_e en CA	V		690
courant permanent nominal (Iu)	A		160
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V	kW		0
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq	kA		120
courant nominal de courte durée admissible Icw	kA		7
avec emplacement pour fusibles			NH00
nombre de pôles			3
avec surveillance des fusibles			non
type de raccordement du circuit principal			borne en cadre
entrée de câble			autre
équipé de connecteurs			non
convient pour montage au sol			non
adapté à une fixation frontale			non
adapté à un montage en saillie de barres collectrices			oui
finition de l'élément d'actionnement			poignée de couvercle
position de l'élément d'actionnement			frontal
commande motorisée en option			non
commande motorisée intégrée			non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence			non
classe de protection (IP), face avant			autre