

Laboratoire habilité par le Ministère chargé de la santé en application de l'article R\*.1321-52 du code de la santé publique

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

Certificate of sanitary conformity

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé
Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002

Coordonnées du demandeur d'ACS / Contact details of the ACS owner :

CALEFFI S.p.A.

S.R. 229, n° 25

28010 FONTANETO D'AGOGNA (NO)

Italie

Nom de l'accessoire représentatif / Reference of the representative accessory :

Mitigeur électronique à désinfection thermique programmable, corps en laiton brut /
Thermostatic mixer with programmable thermal disinfection, nude brass body art.600051 3/4"

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference : 19 ACC LY 561

Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 : aucun essai de migration n'est nécessaire
Tests date (according to the standard XP P 41-280) : No testing is required to issue this ACS

Commentaires : Aucun essai de migration n'est nécessaire à l'obtention de cette ACS (composants conformes).
Comments : No testing is required to issue this ACS ( components are compliant).

Famille d'accessoires couverte par l'ACS / Accessories' family covered by this certificate :

Mitigeurs électronique à désinfection thermique programmable, corps en laiton brut /
Thermostatic mixers with programmable thermal disinfection, nude brass body

Références / References (19 références) :

Table with 3 columns of reference numbers and sizes: 600051 3/4", 600054 3/4", 600053 3/4", 600061 1", 600064 1", 600063 1", 600071 1 1/4", 600074 1 1/4", 600073 1 1/4", 600081 1 1/2", 600084 1 1/2", 600083 1 1/2", 600091 2", 600094 2", 600093 2", 600006 DN 65, 600016 DN 65, 600008 DN 80, 600018 DN 80

Attestation délivrée par / Certificate issued by : Christelle AUTUGELLE Signature :
Responsable MCDE
CARSO - L.S.E.H.L.

Date de délivrance / Date of issue : 20 Septembre 2019

Date d'expiration / Expiry date : 20 Septembre 2024

Commentaires / Comments : Renouvellement / Renewal 15 ACC LY 032