



LCIE

Accréditation
N° 5-0014
Portée
disponible sur
www.cofrac.fr



LICENCE



LCIE N°: 647544B

Déllvrée à : <i>Delivered to:</i>	EUR'OHM ZAC du Peuras - Avenue de Peuras - 38210 TULLINS - FRANCE
Site de fabrication : <i>Factory:</i>	(1738AP)
Produit : <i>Product:</i>	Interrupteur automatique à courant différentiel résiduel sans protection contre les surintensités incorporée pour installations domestiques et analogues (ID) <i>Residual current operated circuit-breaker without integral overcurrent protection for household and similar uses (RCCB's)</i>
Marque commerciale (s'il y a lieu) : <i>Trade mark (if any):</i>	EUR'OHM
Modèle, type, référence : <i>Model, type, reference:</i>	23225, 23240, 23325, 23340
Caractéristiques nominales et principales : <i>Rating and principal characteristics:</i>	Voir annexe 1 / <i>see annex 1</i>
Informations complémentaires : <i>Additional information:</i>	Voir annexe 1 / <i>see annex 1</i>
Le produit est conforme à : <i>The product is in conformity with:</i>	EN 61008-1:2012 EN 61008-2-1:1994 +A11:1998
Documents pris en compte : <i>Relevant documents:</i>	Certificat d'essai OC / CB test certificate n° FR 647 544A / TR n° B120039-00, B120039-01, B120039-02, B120039-03
Annule et remplace (s'il y a lieu) : <i>Cancels and replaces (if necessary):</i>	/

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE France organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE France mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 2013-10-07

Rémi HANOT
Responsable de Certification
Certification Officer

Date de fin de validité
Limit expired date:



La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

RÉFÉRENCES, CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL
REFERENCES, CHARACTERISTICS OF APPLIANCE

références references	In (A)	Type
23225	25	AC
23240	40	AC
23325	25	A
23340	40	A

Indépendant de la tension d'alimentation / <i>Independent of line voltage</i>	Oui / <i>yes</i>
Tension assignée / <i>Rated voltage, Ue</i> : (V)	230 V~
Courant assigné / <i>Rated current, In</i> : (A)	Voir tableau ci-dessus <i>See above table</i>
Fréquence assignée / <i>Rated frequency</i> : (Hz)	50 Hz
Courant différentiel de fonctionnement assigné / <i>Rated residual operating current, I_{dn}</i> : (mA)	30 mA
Type :	Voir tableau ci-dessus <i>See above table</i>
Temporisation :	Sans / <i>without</i>
Nature du courant / <i>Nature of supply</i> :	~
Nombre total de pôles / <i>Total number of poles</i> :	1P+N (neutre à gauche / <i>neutral on left</i>)
Tension d'isolement assignée / <i>Rated insulation voltage, Ui</i> : (V)	230 V~
Tension assignée de tenue aux chocs / <i>Rated impulse withstand voltage U_{imp}</i> : (V)	4000 V~
Température d'utilisation / <i>Utilisation range temperature</i> : (°C)	-5°C à/ <i>to</i> +40°C
Pouvoir de fermeture et de coupure assigné / <i>Rated making and breaking capacity, I_m</i> : (A)	500 A
Pouvoir de fermeture et de coupure différentiel assigné / <i>Rated residual making and breaking capacity, I_{Δm}</i> : (A)	500 A
Courant conditionnel de court-circuit assigné / <i>Rated conditional short-circuit current, I_{nc}</i> : (A)	3000 A
Courant différentiel conditionnel de court-circuit assigné / <i>Rated conditional residual short-circuit current, I_{Δc}</i> : (A)	3000 A
Distance de grille (essais de court-circuit) / <i>Grid distance (short-circuit tests)</i> :	45 mm
Type de protection contre les influences externes / <i>Protection against external influences</i> :	Fermé / <i>enclosed</i>
Degré de protection / <i>Protection degree</i> :	IP20
Groupe de matériau / <i>Material group</i> :	IIIa
Méthode de montage / <i>Method of mounting</i> :	Sur rail / <i>On rail</i>
Type de bornes / <i>Type of terminals</i> :	À trou / <i>Pillar Terminal</i>
Diamètre des vis des bornes / <i>Nominal diameter of thread</i> :	3,9 mm
Mode de commande / <i>Operating means</i> :	Manette / <i>Lever</i>

