

K691  
BD691

**TROUSSE DE 4 MANCHONS A SERRAGE MECANIQUE  
POUR JONCTION CABLE NF C 33-210**

CAPACITES  
95<sup>2</sup> - 240<sup>2</sup> sectoral phase  
50<sup>2</sup> - 95<sup>2</sup> rond neutre

**RECOMMANDATIONS POUR LA MISE EN OEUVRE**

- Respecter les consignes générales de la mise en oeuvre de la boîte pour que les manchons soient bien positionnés.
- Pour l'installation de chaque manchon :
  - Couper le conducteur avec un dispositif qui n'écrase pas l'âme.
  - Isoler le plomb du neutre comme à l'usage.
  - Dénuder le conducteur sur la longueur indiquée sur le manchon y compris le plomb du neutre.
  - Brosser le conducteur sous graisse neutre afin de détruire la pellicule d'oxyde.  
Ne pas essuyer le conducteur ainsi nettoyé.
  - Introduire à fond le conducteur dans l'alésage correspondant du manchon.
  - Les âmes sectoriales sont introduites directement dans le manchon sans mise au rond préalable.
  - Serrer les 2 vis avec une clé de 17 mm jusqu'à rupture des têtes fusibles.

